

ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО
САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАД"



МН-23/18

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ**

ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА

САДРЖАЈ:

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.....	3
II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.....	4
III ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ	5
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ. 77. ЗЈН	11
МОДЕЛ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА.....	14
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.....	16
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ.....	26
VII ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ	30
VIII МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА	72
IX МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.....	73

I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД"
Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд
Интернетстраница: www.gsp.co.rs

На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15)- у даљем тексту ЗЈН,ГСП, Кнегиње Љубице 29, Вас

ПОЗИВА

да доставите понуду за набавку услуге:

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА, број МН-23/18, (назив и ознака из општег речника набавке: 50720000 - Услуге поправке и одржавања централног грејања)

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку предвиђене ЗЈН (чл. 75.) и додатне услове (чл. 76.) предвиђене у овом поступку јавне набавке, а испуњеност услова се доказује достављањем изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са Конкурсном документацијом.

Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом и Конкурсном документацијом. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, (укупна вредност понуде), коју чини укупан збир вредности за услугу годишњег прегледа и подешавања горионика + укупна вредност интервентног одржавања + укупна вредност за евентуално заменљиве делове, с тим да ће се се закључење уговора реализовати до износа процењених вредности Наручиоца из тачке 1. Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 23 од 05.07.2018. године, за услугу годишњег прегледа и подешавања горионика и интервентног одржавања и евентуално уграђене делове.

Место извршења услуге је на локацијама Наручиоца према техничкој спецификацији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници наручиоца www.gsp.co.rs.

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страници.

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити писаним путем најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда тако што ће захтев за додатним информацијама и појашњењем доставити путем факса на број 011/366-4087 или електронским путем на e-mail natasa.porovic@gsp.co.rs, са назнаком "За набавку број МН-23/18". **Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити радним даном од понедељка до петка у периоду од 07 до 15 часова.**

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева.

Уколико последњи дан рока за објаву објашњења садржаја конкурсне документације пада у суботу, недељу, на државни празник или на дан када служба Наручиоца не ради, рок истиче првог наредног радног дана.

Уколико понуђач захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде достави након 15 часова сматраће се да их је Наручилац примио првог наредног радног дана од кога почиње да тече законски рок за достављање одговора (нпр. уколико понуђач достави захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у петак у 15,15 часова, сматраће се да их је доставио у понедељак, осим уколико је реч о државном празнику или када служба наручиоца не ради, кад ће то бити први наредни радни дан).

Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти или кутији затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште са назнаком:

«ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА - НЕ ОТВАРАТИ до 27.07.2018. године до 09,00 часова, позив на број МН-23/18».

На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт телефон или e-mail адресу).

Рок за подношење понуда је 27.07.2018.године до 08,30 часова у писарници Наручиоца на адресу: ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд.

Јавно отварање понуда извршиће се 27.07.2018.године у 09,00 часова, у просторијама ГСП, Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, управна зграда.

Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.

Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на поступак отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд...) мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.

Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 10 дана од дана јавног отварања понуда. Неблаговремене понуде неће бити разматране.

Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана јавног отварања понуда.

Контакт: Служба за јавне набавке.

II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу

Назив Наручиоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ"БЕОГРАД"

Адреса Наручиоца: Београд, Кнегиње Љубице 29, Београд

Интернет страница: www.gsp.co.rs

Порески идентификациони број: SR100049398

Матични број: 07022662

Шифра делатности: 4931

2. Поступак јавне набавке- јавна набавка мале вредности, сходно члану 39.3ЈН

3. Предмет јавне набавке: услуга

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

5. Набавка није обликована по партијама

6. Контакт: natasa.popovic@gsp.co.rs, Служба за јавне набавке

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, **није дозвољено** телефонским путем.

III ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА, број МН-23/18 (назив и ознака из општег речника набавке: 50720000 - Услуге поправке и одржавања централног грејања)

Услуга треба да обухвати:

1. годишњи преглед и подешавање горионика:

чишћење горионика, замена потрошних делова, дизни, електрода, филтера према Листи годишњег прегледа горионика (прилог 1.1.) и регулација процеса сагоревања са издавањем мерних листа о анализи димних гасова. Годишњи преглед и подешавање горионика мора обухватити замену основних потрошних делова: дизни, електрода, филтера и мора се обавити у току октобра/новембра 2018.године.

2. интервентно одржавање горионика:

по позиву наручиоца, сервисер је дужан да у року од 24ч изврши дефектажу и отклањање квара. Уколико је за отклањање квара потребно заменити резервни део сервисер је обавезан да исти обезбеди и угради.

3. резервни делови - евентуално уграђени резервни делови (прилог 1.2) морају бити оригинални и посебно фактурисани према уговореном ценовнику. За евентуално уграђене делове предвидети оквирно до **1,000.000,00 дин.** Такође, по позиву наручиоца извођач је дужан да обезбеди присуство сервисера приликом званичног мерења емисије загађујућих материја у ваздух.

Спецификација горионика и број комада по локацијама на које се предметне услуге односе:

Погон	Тип горионика	Број комада	Врста горива
СП ЗЕМУН	Weishaupt M 5Z D-B	2	Лож уље
	Weishaupt MS 7Z-D	2	Лож уље
	Weishaupt WL20/2-C	1	Лож уље
СП КОСМАЈ	Weishaupt WM- L20/3-A	2	Лож уље
	Weishaupt WL20-A	1	Лож уље
СП НОВИ БЕОГРАД	Weishaupt G 60/2-A ZM	2	Земни гас
ГСП БЕОГРАД ДИРЕКЦИЈА	Weishaupt G8/1-D	4	Земни гас
	Weishaupt RGL 9/1-D	2	Земни гас /Лож уље
СП КАРАБУРМА	Weishaupt RGL 11/1-D	3	Земни гас /Лож уље
	Weishaupt GL 3/1-E	1	Земни гас /Лож уље

Гарантни рок на уграђене делове треба да буде најмање **12 месеци рачунајући од дана уградње**
Рок за извршење услуге (годишњи преглед и подешавање горионика) **је 10 дана** од добијања писаног захева Наручиоца

Најдужи рок извршења услуге за интервентно одржавање горионика, који наручилац може да прихвати је **24 сата** рачунајући од добијања писаног захева Наручиоца.

Прилог: 1.1**ОПИС РАДОВА ЗА ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД ГОРИОНИКА**

Редни број	Опис радова
1.	Визуелни спољни преглед горионика
2.	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод
3.	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима
4.	Преглед и чишћење филтера за гориво
5.	Замена дизни (за уљне горионике)
6.	Замена електрода
7.	Преглед и провера заптивености уљних водова
8.	Преглед запорне арматуре (вентил славине)
9.	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола
10.	Чишћење вентилаторског кола
11.	Монтажа електромотора и вентилаторског кола
12.	Преглед и провера исправности ВП пумпе
13.	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи
14.	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло
15.	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)
16.	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)
17.	Преглед и чишћење кућишта горионика
18.	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика
19.	Преглед и чишћење пламене главе горионика
20.	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена
21.	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух
22.	Чишћење клапни за ваздух
23.	Преглед функционалности гасне клапне

Прилог: 1.2**Списак делова који би се евентуално уградили при отклањању кварова произвођача горионика „WEISHAUPТ“**

Редни број	Шифра произвођача Weishaupt	Назив дела
Delovi za gorionike tipa M5Z do MS8Z		
1	11050000112	Postavni pogon 1055/23 230V 50 Hz
2	11155200127	Dihtung glave gorionika, izmedju kotla i gorionicke prirubnice 242x160
3	11165200127	Zaptivka 280,5x202
4	11115101097	Staklo za gledanje plamena
5	11155208081	Ventilatorsko kolo 248X100 S1 50Hz Gr. 5
6	11161208141	Ventilatorsko kolo 268X100 S1 50Hz Gr.7-8
7	601156	Pumpa E4 NC 1069 7P
8	601152	Pumpa E6 NC 1069 7P
9	601153	Pumpa E7 NC 1069 7P
10	601067	Filter za pumpu E4,E6,E7
11	601059	Semering pumpe E 1063 u. E1069
12	11101109022	Spojnica pumpe Bohrung 11,7
13	21136309032	Spojnica pumpe 141 mm
14	11176409032	Spojnica pumpe 188,5 mm Gr.7-8
15	11115109017	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR
16	794290	Patron grejac HLP 230V 88W 1400 mm
17	491079	Crevo za mazut, za temperature do 150C DN13 1300mm
18	491082	Crevo za mazut, za temperature do 150C DN20 1300 mm, M30 X 1,5
19	604598	Elektromagnetni ventil 122K9321 230V 50Hz, 19Watt IP 44G 1/8

Редни број	Шифра произвођача Weishaupt	Назив дела
20	604603	Elektromangetni ventil 121K2423 230V 50Hz, 19Watt, G 1/8
21	691373	Presostat LGW50 A2P 2,5 -50 mbar
22	21216310012	Nosac dizne M1Z- MS9Z
23	21216310207	Elektroda leva M3Z-MS9Z
24	21216310217	Elektroda desna M3Z-MS9Z
25	11151214127	Plamena cev M5/1A C.G.
26	11176214047	Plamena cev M7/1A - G5/2A
27	11186214037	Plamena cev M8/1A - G5/3A
28	11151214112	Stabilizator plamena 145x40
29	11161414052	Stabilizator plamena 145X 40
30	11186214012	Stabilizator plamena 175X 50
31	600177	Automatika LAL 2.25 220 -240V
32	600517	Postolje za automatiku LAL2
33	11196412012	Foto celija QRB1A
34	603203	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA C.G.
35	603158	Visokonaponski kabl 1250 mm
36	716501	Uticnica FS 870 kabla
37	51122001010	Dogrejac mazuta EV 2B/01 220-230/380-400V 4,5kW 160Grad 74K bei 100kg/h
38	51124001000	Dogrejac mazuta EV 2D 220-230/380-400V 13,2kW 160 Grad 81K bei 270kg/h
39	691119	Temperaturni regulator EmFf- 23 +0+200 Cel
40	690166	Termostat 1 NT 01 F-0290 F 55 – 17 Schliesstemperatur 55+/-2,8 Grad
41	691115	Termostat granicni EMF-5U
42	691120	Regulator teperature ROB 50.221 B27 65-130 C, 220/240 V 50-60 Hz
43	11256410072	Grejni uložak 230V 110W
44	11256410042	Temperaturni davac NTC
45	709586	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz
46	11155200672	Visokopritisno crevo, komplet sa holenderima, DN6 600 mm
47	11276410012	Krst nosaca dizne
48	11256413012	Razdelni komad (M3Z-MS9Z)
49	11256413062	Set priključaka za razdelni komad i magnetne ventile, M3Z - M5Z
50	11276413022	Set priključaka za razdelni komad i magnetne ventile, MS7Z-MS9Z
51	460010	Ležaj (6204 LLUC3/5K DIN 625)
delovi za gasne i kombinovane gorionike velličine 3-11		
52	11050000142	Servo motor 1055/80 230V 50-60Hz E
53	11151200097	Dihtung glave gorionika, izmedju kotla i gorionicke prirubnice 210 X 160
54	15170700057	Zaptivka 330x255
55	11197400077	dihtung 380 x 302,5
56	11115101097	Staklo za gledanje plamena
57	651418	Postavni pogon SQM10.16562 220-240V 50-60Hz 42 Sek
58	21135308071	Ventilatorsko kolo 218X 90 S1 50Hz Gr.3
59	11161208141	Ventilatorsko kolo 268X100 S1 50Hz Gr.7-8
60	11197408201	Ventilatorsko kolo 330X100 S1 50Hz Gr.9
61	21150408141	Ventilatorsko kolo 345X100 S1 50Hz Gr. 10/11 i Gr. 50
62	601898	Pumpa AEV 97C 7213 3P
63	601150	Pumpa J6 CCE 1002 5P
64	601050	Pumpa TA2C 4010-6w
65	601052	Pumpa TA4C 4010-6w
66	601102	Uložak filtera za pumpe Suntec AL75, AE97, AT275 C.G.
67	601066	Filter za pumpu J3,J4,J6,J7 C.G.
68	601067	Filter za pumpu E4,E6,E7
69	601060	Semering J1001 und 1002
70	601027	Semering TA Revision 2,5,6
71	11101109022	Spojница pumpe Bohrung 11,7

Редни број	Шифра произвођача Weishaupt	Назив дела
72	11178209012	Spojница pumpe 63 X D 35 Bohrung 12
73	11176409032	Spojница pumpe 188,5 mm Gr.7-8
74	11197409012	Spojница pumpe 200 mm RL9-RGMS11
75	11115109017	Gumени krst Gr. 1-40 NBR Perbunan
76	491031	Crevo DN13 1300mm, G 1/2
77	491033	Crevo DN20 1300mm, M 30 X 1,5
78	491035	Crevo DN25 1300mm, M 38 X 1,5
79	11187415012	Regulator pritiska ulja u glavi gorionika
80	640096	presostat tip DSA46 F001 1 - 10 bar, 10A/250V
81	15132714337	Elektroda Kanthal A-1
82	15132714357	Jonizaciona elektroda za nadzor plamena G8
83	15532714207	Elektroda gorionika
84	11197410077	Elektroda Kanthal A-1
85	11197410087	Elektroda Kanthal A-1
86	15132714397	Plamena cev G3/1A
87	11186214057	Plamena cev G7/2A
88	16120814717	Plamena cev UG2/1A
89	16130914017	Plamena cev UG3/1A
90	15132714262	stabilizator plamena 100KX 40 G3/GL3
91	15132714162	stabilizator plamena 133x90
92	15170714212	stabilizator plamena 120x50
93	15170714102	stabilizator plamena 213x110
94	15170714202	stabilizator plamena 213x120
95	15890714032	Stabilizator plamena 270x70
96	16130814442	Stabilizator plamena 315x155
97	15190714052	Stabilizator plamena 130x70
98	19110714022	Stabilizator plamena 155x70
99	600255	Automatika LFL 1.333 220/240V 50-60Hz
100	600516	Postolje za automatiku LFL AGM 410490550
101	600501	Foto celija Q RA2 (UV-Zelle)
102	603203	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA
103	603158	Visokonaponski kabl 1250 mm
104	716501	Uticnica FS 870 kabla
105	605942	blok ventil Dungs DMV-D 512/11 Nr. 1211 220-240V AC 50-60Hz C.G.
106	605943	Magnetna spulna 520/11, 5040/11, 5050/11 Nr. 1212 220-240V AC 50-60Hz
107	625026	Magnetna spulna 5080/12 220-240V 50-60Hz
108	691161	Temperaturna sonda Pt100 200mm Ø9
109	691162	Temperaturna sonda Pt100 400mm Ø9
110	690345	Tropoložajni regulator KS40-108-9090M 110-230V ; 50-60Hz
111	709586	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz
112	605580	Kontrola nepropusnosti DUNGS VPS 504 S04
113	605206	Dupli magnetni ventil DUNGS DMV-D 512/11
delovi za gorionike WL20-A		
114	651026	Postavni pogon W-ST01/4 220V-230V 50Hz WL10 WL20
115	601857	Pumpa ALE 30C 9336 4P0500R 4-18bar
116	14201309012	Kuplung WL10/WL20
117	24120010277	Elektroda za paljenje WL20/3, WL20Z/3
118	600259	Automatika LOA24.171 220-240V 50-60Hz B27
119	14201312142	Foto celija QRB1B 2-pollg
120	709586	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz
delovi za gorionike G60/2-A		
121	651418	Postavni pogon SQM45.291A9 3Nm
122	21160401147	dihtung 8x470/520x441,5

Редни број	Шифра произвођача Weishaupt	Назив дела
123	691382	Presostat GW 150 A6/1 10,0 - 150 mbar
124	691373	Presostat LGW50 A2P 2,5 -50 mbar
125	21160414012	plamena cev G60/2-NR
126	29060414172	Stabilizator plamena H1-230KX70
127	11197410077	Elektroda Kanthal A-1 leva
128	11197410087	Elektroda Kanthal A-1 desna
129	600501	Foto celija QRI 2 B2.B180B C.G.
130	600331	Napajanje za digitalnu automatiku W-FM 100/200 AGG 5.220 230V C.G.
131	603203	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA C.G.
132	603158	Visokonaponski kabl 1250 mm lang silikon schwarz
133	625026	Magnetna spulna 5080/12 220-240V 50-60Hz C.G.
134	691379	Presostat GW 150 A5/1 10 - 150 mbar DMV 503-5125 C.G.
135	21760414177	Stabilizator plamena H1 345x235 perforiran
136	21750414137	Zavrtanj M6 x 40 DIN 912 A2
137	441048	Zaptivka 6,5x12x1,5 DIN 2690
138	29060414227	Stabilizator plamena konični 230Kx70 G60, RGL60
139	18127414327	Distancer 12x70 Gr.60+70
140	402396	Zavrtanj M6 x 90 DIN 912 A4-70
141	411308	Navrtka M6 DIN 6925 A4-70
142	600255	Automatika LFL 1.333 220/240V 50-60Hz
143	600516	Postolje za automatiku LFL AGM 410490550
144	651418	Postavni pogon SQM45.291A9 3Nm
145	460058	Kuglični ležaj 6209-VV C3/5K DIN 625
146	491233	Fleksibilno gasno crevo DN20 500mm
147	21730426022	Utikač GW 4-polni
Delovi za gorionik WM - L20/3		
148	21115301157	Staklo za gledanje plamena (T natur)
149	21110401132	Poklopac (WM 10)
150	21120401077	Zaptivka (WM10, WM20)
151	21130401077	Osovina (14x277 Gr.30)
152	431604	Osigurac (10 DIN 6799 St)
153	401701	Zavrtanj (M12x70 DIN 931 8.8 A3G)
154	412401	Navrtka (M12 DIN 1587 -6)
155	21120401057	Dihitung glave gorionika, između kotla i gorionicke prirubnice
156	21110401052	Uvodnica za kabel
157	21120402037	Prigušivac buke u usisniku gorionika
158	21120402117	Staklo (D52 WM20)
159	21520507010	Elektromotor gorionika, trofazni, napon 3~230/400 V, frekvenca 50,sa odgovarajucom prirubnicom za montažu na gorionik
160	490316	Feder (A 6x 6x 45 DIN 6885 C45K)
161	21120408011	Ventilatorsko kolo (TS-S 268x104 S1 50Hz blau)
162	460012	Ležaj (6206 LLUC3/5K DIN 625)
163	21130402042	Usisna mreža (68x284,5mm Gr.30, WM 20)
164	21120402077	Klapna za vazduh (WM20 2x89,7x289)
165	651483	Postavni pogon (STE50 1,2NM W-FM 50/54 Luft 230V, WM10+20)
166	490157	Podloška (3x3,7 DIN 6888 C45K)
167	21120402052	Osovina (WM20 vorm)
168	499291	Podloška (GTM 1828-015S)
169	465019	Podloška (19,3x28,8x0,3)
170	499289	Čaura (GFM 1820-12)
171	21110402187	Zavrtanj (M5x12)
172	21110402047	Poluga (WM10, WM20, WM30)

Редни број	Шифра произвођача Weishaupt	Назив дела
173	21110402192	Poluga (75mm WM10-WM30)
174	604480	Elektro magnetni ventil (121Z2323 230V50Hz/240V60Hz 240V 60Hz 9Watt)
175	604453	Magnetna špulna (483764 T1 230V50Hz,240V60Hz)
176	452291	Navrtka (XGE06-LLR G 1/8A A3C)
177	440027	Zaptivni prsten (A 10x13,5x1 DIN 7603Cu)
178	21120413017	Razdelni komad (WM-L20)
179	15551813042	Čep (G 1/8A)
180	452877	Čep (XHS G 1/8 A TN A3C)
181	21110406018	Lokalni uljni vod na gorioniku
182	452292	Navrtka (XGE08-LLR G 1/8A A3C)
183	604800	Elektro magnetni ventil (6027 NC DN3 220-240V 50Hz)
184	604750	Elektromagnetna špulna za dupli magnetni ventil (220-240V 50Hz)
185	11135185112	Navrtka (8 X G1/8 X 3 Scheneidring DPR 8-L und Mutter M 8-L)
186	452264	Navrtka (XGE 08-LR G 1/4-A St)
187	440010	Zaptivka (A 13,5X17X1,5 DIN 7603 Cu)
188	601151	Pumpa (J7 CCE 1002 4P)
189	11101109022	Spojnica pumpe
190	11115109017	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR Perbunan)
191	21140209012	Spojnica pumpe (235mm L40Z Pumpe J7,E7)
192	453250	Prik. za crevo (DN13)
193	491031	Crevo (DN13 1300lg)
194	21020110012	Visokopritisno crevo, komplet sa holenderima
195	11186214037	Plamena cev (WM-L20/3, M8/1A, G5/3A)
196	21120414012	Stabilizator plamena (WM20)
197	21110410107	Nosač elektroda
198	21110410047	Elektroda za paljenje (WM-L10)
199	21110411032	Visokonaponski kabl
200	21120410017	Krst nosaca dizne (WM-L20 GD-ALSi9Cu3)
201	21110410097	Nosač (2X72X30)
202	21120410022	Nosač dizne (WM-L20)
203	612233	Dizna (SS 60 10,00 GPH)
204	600408	Pokazno - posluživačka jedinica ABE za gorionike sa programatorom W-FM50/54
205	21120412012	Poklopac programatora (WM20)
206	21110412037	Distancer (W-FM WM10)
207	600410	Elektronski programator (W-FM 50 230V 50-60Hz)
208	21110412082	Foto ćelija (QRB1A WM-L W-FM50)
209	600566	Držač fotoćelije
210	24105001032	Nosač
211	600406	Kabl za priključenje (W-FM 50/54 2 Meter)
212	21710412022	Kabl za priključenje (W-FM WM10)
213	21130612022	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X7-01 Stufe 2, 1100mm lang)
214	21130612032	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X7-02 Stufe 3, 1100mm lang)
215	21120412032	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X8-02)
216	21710412092	Kabl za priključenje (W-FM50)
217	21770411032	Tristorski uređaj za paljenje gorionika
218	21720411017	Zaptivka
219	21110401062	Ugrađeni mikroprekidac na prirubnici gorionika
220	716413	Utikač (W-FM Stecker X10-05 Flammenfuhler QRB)
221	716415	Utikač (W-FM Stecker Brennstoffzahler)
222	493391	Uložak filtera za lož ulje
223	493384	Zaptivni prsten
224	601529	Uložak filtera pumpi SPF/SPZ, BAS/ZAS
225	445126	Zaptivni prsten (80 x 2,5 FKM80 DIN ISO 3601)
226	641157	Manometar (0-6bar RF 63 G 1/4)

IV УСЛОВИ ЗАУЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈНИПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ.77. ЗЈН

A. ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 75. ЗЈН) ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КОЈОМ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДАЈЕ ИЗЈАВУ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ:

1. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра, односно из регистра надлежног Привредног суда.

2. Да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, као ни његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ: извод из казнене евиденције односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да то правно лице и његов законски заступник, односно предузетник-ако је предузетник понуђач, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако је у АПР-у регистровано више законских заступника, потребно је ову потврду доставити за сваког заступника појединачно.

НАПОМЕНА:

За ову тачку правна лица достављају:

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно представништва или огранка страног правног лица (потврда мора обухватати и кривична дела која су у надлежности Вишег суда)
- Уколико потврда Основног суда не обухвата и кривична дела из надлежности Вишег суда, Понуђач је обавезан да уз потврду Основног суда, достави и потврду Вишег суда)
- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду (видети сајт Вишег суда у Београду за казнену евиденцију за правна лица)
- Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а за законског заступника (за све законске заступнике који су уписани у АПР-у). Захтев за издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника.

За ову тачку предузетник доставља:

- Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а. Захтев за издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта понуђача.

3. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ: Уверење надлежне Пореске управе Министарства финансија да су измирили доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да су измирили обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврде надлежног пореског органа да се понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде налази у поступку приватизације.

(ПОТВРДА НАДЛЕЖНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СЕ МОРА ДОСТАВИТИ ЗА СВЕ ОГРАНКЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА)

НАПОМЕНА:

- Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку (тачке А. 1-3).
- Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити дужи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Начин доказивања обавезних услова за тачке А. 1-3: ИЗЈАВА (ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН - Образац 7)

Б. ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 76. ЗЈН) ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КОЈОМ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

- 1. ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ:** да је у периоду последње три обрачунске године (2015., 2016. и 2017. година), Понуђач остварио пословни приход у износу који није мањи од износа укупне вредности понуде без ПДВ-а (збир свих понуђених партија)

Наручилац ће извршити проверу података увидом у биланс успеха - Регистар јавно објављених финансијских извештаја АПР-а.

Уколико се из података Регистра јавно објављених финансијских извештаја АПР-у, не може утврдити пословни приход за период последње три обрачунске године (односно за период за који су понуђачи регистровани), односно подаци нису јавно објављени, **ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ СЛЕДЕЋЕ ДОКАЗЕ** за период за који је понуђач регистрован:

- биланс успеха оверен и потписан од стране законског заступника или документ са евидентираним свим приходима и расходима за период у коме је понуђач био оперативан, дат под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потписан од стране законског заступника, а за привредне субјекте који воде књиге по систему простог књиговодства, биланс успеха оверен и потписан од стране одговорног лица за састављање биланса и одговорног лица обавезника-законског заступника.

НАПОМЕНА:

Понуђач који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017. године).

Понуђачи који су директни или индиректни корисници буџетских средстава као и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, достављају:

- биланс прихода и расхода оверен од стране Министарства финансија - Управе за трезор.

Уколико понуђач нема седиште на територији Републике Србије доставља:

- финансијски извештај на основу којег ће се утврдити пословни приход, оверен од стране надлежних органа матичне државе, уз које је Понуђач у обавези да достави и превод тих извештаја на српски језик, оверене од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.

Понуђачи који су регистровани у периоду који је краћи од три године, документацију из ОВЕ тачке достављају за период за који су регистровани.

НАПОМЕНА:

- Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености додатних услова за учешће у поступку (тачка Б. 1).
- У случају да понуђач у предметној набавци учествује као члан заједничке понуде, Наручилац је дужан да, уколико услове из члана 76. ЗЈН доказује преко учесника заједничке понуде, од понуђача у заједничкој понуди пре доношења одлуке о додели уговора тражи да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку.
- Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити дужи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Начин доказивања додатних услова за тачка Б. 1: ИЗЈАВА (ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН - Образац 7)

2. ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПОНУДУ ОБАВЕЗНО ДОСТАВИ

А) Доказ/потврду издату од стране произвођача горионика "Weishaupt" да је овлашћен за сервисирање и одржавање горионика произвођача „WEISHAUPT“

ИЛИ

Б) Референц листу да је у последњих 5 година вршио годишње одржавање горионика произвођача Weishaupt, и да за исте није имао нерешених рекламација које се односе на квалитет извршених услуга.

• Горионици наведени у референц листама потребно је да задовољавају следеће критеријуме:

- **Тип горионика;**
- **Снага** (већа од 500kW);
- **Година производње** (старост горионика мања од 10 година);
- **Врста горива** (лож уље, природни гас и комбиновано лож уље/природни гас),

Укупан број горионика на свим референц листама треба да буде:

- минимално 5 горионика на лож уље, (уље гасно екстра лако, EVRO EL)
- минимално 5 горионика на природни гас и
- минимално 5 комбинованих горионика (уље за ложење/ уље гасно екстра лако, EVRO EL/ природни гас)
- старост горионика мања од 10 година

Референц листа/Доказ/Потврда треба да буде издата и оверена од стране овлашћеног лица наручиоца (име, презиме, занимање и функција коју обавља у фирми и контакт телефоном) којем је извршена услуга годишњег одржавања горионика (сервис и поправка) који задовољавају наведене критеријуме. Потврда мора бити издата на меморандуму наручиоца за којег је извршена наведена услуга.

Потребно је доставити потврде од најмање три наручиоца.

Наручилац задржава право да, у фази стручне оцене понуда, уколико посумња у истинитост навода из потврде, захтева од понуђача достављање: копија Записника о извршеним услугама или копија уговора и копије рачуна, као доказ да су услуге заиста и извршене, које морају бити идентичне услугама извршеним из потврда Наручилаца.

НАПОМЕНА: Уколико се потврда захтева од ЈКП ГСП БЕОГРАД као крајњег корисника, понуђач је у обавези да захтев за издавање исте, Наручиоцу достави минимум 3 дана пре истека рока за достављање понуда.

У прилогу Конкурсне документације налази се модел потврде Наручиоца (пример).

Уколико понуђач у понуди не достави тражени доказ **или** тражени доказ не достави на начин како је наведено у тачки 2, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

МОДЕЛ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

Назив наручиоца: _____

Адреса: _____

Контакт тел. _____

ПОТВРДА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач _____ (назив понуђача) у периоду _____ вршио услугу годишњег одржавања (сервис и поправку) горионика произвођача Weishaupt и то следеће типове горионика:

Р.бр.	Тип горионика	Снага горионика	Година производње	Врста горива	БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА/ БРОЈ И ДАТУМ ФАКТУРЕ (у случају да понуђач нема закључене уговоре)
1					
2					
3					
4					
5					
...					

као и да за горе наведене типове горионика нисмо имали нерешених рекламација које се односе на квалитет извршених услуга.

Датум:Пуно име, презиме и функција овлашћеног лица

Печат Наручиоца

НАПОМЕНА:

Наручилац издаје потврду на свом меморандуму.

Достављена потврда треба по садржини да одговара датом примеру (моделу).

Потврда мора бити потписана од стране овлашћених лица са наведеним пуним именом, презименом и функцијом.

На потврди мора да стоји напомена да се иста издаје ради учешћа на тендеру број МН-23/18.

Наручилац задржава право да, у фази стручне оцене понуда, уколико посумња у истинитост навода из потврде, захтева од понуђача достављање: копија Записника о извршеним услугама или копија уговора и копије рачуна, као доказ да су услуге заиста и извршене, које морају бити идентичне услугама извршеним из потврда Наручилаца.

НАПОМЕНА: Уколико се потврда захтева од ЈКП ГСП БЕОГРАД као крајњег корисника, понуђач је у обавези да захтев за издавање исте, Наручиоцу достави минимум 3 дана пре истека рока за достављање понуда.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач доставља бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем (образац 8) да Наручилац може меницу попунити на износ од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу и менично овлашћење, понуђач је дужан да достави уз понуду и картон депонованих потписа овлашћених лица.

Приликом стручне оцене понуда, Наручилац ће извршити проверу код Народне Банке Србије, да ли је достављена меница наведеног серијског броја регистрована.

Уколико се након провере утврди да достављена меница наведеног серијског броја није регистрована, **Наручилац ће понуђачу оставити рок не дужи од 3 дана**, да достави доказ да је иста регистрована, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа и морају бити оверени печатом понуђача.

Уколико понуђач уз меницу:

- не достави картон депонованих потписа
- или не достави менично овлашћење,
- или менично овлашћење неправилно попуни (не потпише, или исто не буде потписано од стране, за то, овлашћеног лица)
- или менично овлашћење не овери,

Наручилац ће понуђачу оставити рок не дужи од 3 дана, да достави исправна документа, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У конкурсној документацији је дат образац меничног овлашћења.

У случају да понуђач не попуни серијски број менице у обрасцу меничног писма - овлашћења за озбиљност понуде, понуда неће бити одбијена као неприхватљива али наручилац задржава право да у случају да дође до наплате менице, на овлашћењу попуни серијски број исте.

Уколико понуђач у понуди достави оштећену меницу (захефтану за менично овлашћење, пробушену бушачем, поцепану), попуњену, неоверену и непотписану, потписану од стране лица које није наведено у картону депонованих потписа, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац може да реализује достављену меницу за озбиљност понуде уколико понуђач:

- повуче своју понуду после отварања понуде, или
- одбије да закључи уговор након што понуда понуђача буде изабрана или
- не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају околности из тач. 18.2. из Упутства понуђачима како да сачине понуду, или
- не достави средство обезбеђења за добро извршење посла на начин како је предвиђено моделом уговора.

Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђачи који су доставили понуду по предметној набавци, осим изабраног понуђача, су у обавези да у року од 10 дана од правоснажности Одлуке наручиоца, преузму средство обезбеђења за озбиљност понуде.

Уколико средство обезбеђења за озбиљност понуде не буде преузето у наведеном року, Наручилац ће исто вратити понуђачима путем поште. Наручилац неће сносити одговорност за средство обезбеђења за озбиљност понуде у случају да дође до губитка пошиљке или да иста буде оштећена приликом транспорта.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Право учешћа у поступку јавне набавке и начин испуњавања услова

- 1.1. Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове за учешће у поступку предвиђене ЗЈН (чл. 75.и 76.), а испуњеност услова се доказује достављањем Изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са Конкурсном документацијом.
- 1.2. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинале или оверену копију свих или појединих доказа, у року који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца да достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености услова из члана 75.и 76. ЗЈН.
- 1.3. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави на увид оригинал или оверене фотокопије доказа, Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, сходно чл. 79. ст. 3. ЗЈН.
- 1.4. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, уколико понуђач наведе у својој понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
- 1.5. Ако понуђач има седиште у иностраној држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
- 1.6. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
- 1.7. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл. 77. ЗЈН понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- 1.8. Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу(у обрасцу 1.Образаца понуде - понуђач мора навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.
- 1.9. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу извршење обавеза из поступка јавне набавке, без обзира на број подизвођача и исти је дужан Наручиоцу, на његов захтев, омогући присуп код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
- 1.10. Подизвођач мора испуњавати услове из члана 75. ЗЈН (тачке 1, 2 и 4).
- 1.11. Понуђач је дужан, да на захтев Наручиоца, за Подизвођача достави доказе из члана 77. став 1. ЗЈН (тачке 1, 2 и 4). истог, за део набавке који ће извршити преко подизвођача, док испуњеност услова доказује писаном Изјавом.
- 1.12. Уколико је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршењетог дела набавке.
- 1.13. Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. У овом случају, Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. Оваква правила поступања, не утичу на одговорност понуђача.
- 1.14. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у суротном ће Наручилац реализовати средство обезбеђења и раскунути уговор осим ако би раскидом уговора претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан обавестити организацију надлежну за конкуренцију. Изузетак од овог правила постоји у случају кад, уколико је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача, и уколико се добије претходна сагласност Наручиоца.
- 1.15. Уколико понуду поднесе Група понуђача (заједничка понуда) потребно је то навести у понуди (у обрасцу 1 Садржаја понуде). Сваки понуђач из Групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН, а испуњеност услова се доказује достављањем Изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са Конкурсном документацијом. Остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно, осим ако Наручилац

- из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке, за који је неопходна испуњеност тог услова.
- 1.16. **Саставни део заједничке понуде је споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке:
 - 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 - 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
 - 1.17. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
 - 1.18. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
 - 1.19. Задруга понуду може поднети самостално у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
 - 1.20. Уколико се утврди да понуђач не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у овом поступку јавне набавке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2. Конкурсна документација -измене, допуне и појашњења конкурсне документације

- 2.1. Уколико наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће без одлагања измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
- 2.2. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда.
- 2.3. У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, путем факса на број +381 11 366 4087 или електронским путем на e-mail natasa.porovic@gsp.co.rs, са назнаком «За набавку број МН-23/18». Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева. Уколико последњи дан рока за објаву објашњења садржаја конкурсне документације пада у суботу, недељу, на државни празник или на дан када служба Наручиоца не ради, рок истиче првог наредног радног дана.

Уколико понуђач захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде достави након 15 часова сматраће се да их је Наручилац примио првог наредног радног дана од кога почиње да тече законски рок за достављање одговора (нпр. уколико понуђач достави захтев за додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у петак у 15,15 часова, сматраће се да их је доставио у понедељак, осим уколико је реч о државном празнику или када служба наручиоца не ради, кад ће то бити први наредни радни дан).
- 2.4. Тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем.
- 2.5. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем факса или електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је од друге стране да захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је достављање извршено.
- 2.6. По истеку рока за подношење понуда, Наручилац не може да мења, нити да допуњује конкурсну документацију.

3. Језик понуде

- 3.1. Понуђачи сачињавају понуду на српском језику према захтевима из конкурсне документације.
- 3.2. Уколико понуђачи доставе делове понуде на страном језику (документа којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, захтеваних Конкурсном документацијом), а уколико би Наручилац у поступку прегледа и оцене понуде утврдио да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок (не дужи од 7

- дана) у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде, на српски језик, оверен од стране судског тумача.
- 3.3. За делове понуде који су на страном језику (техничка документација и сертификати) а уколико би Наручилац у поступку прегледа и оцене понуде утврдио да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок (не дужи од 15 дана) у зависности од обима документације, у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде на српски језик, оверен од стране судског тумача.
- 3.4. У случају спора, релевантна је је верзија понуде дата на српском језику.

4. Подношење понуда, измене понуде и опозив понуде

- 4.1. Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом за подношење понудаи Конкурсном документацијом.
- 4.2. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.
- 4.3. Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
- 4.4. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става (тач.4.3), сходно члану 87.став 5. ЗЈН.
- 4.5. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, наначин одређен за подношење понуда, односно тако што ће у затвореној коверти доставити допуну понуде са назнаком **"ДОПУНА/ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. МН-23/18"**. Допуна понуде мора бити достављена наручиоцу пре истека рока за подношење понуда на начин одређен за подношење понуда. У случају да понуђач жели да опозове достављену понуду, потребно је да опозив понуде достави наручиоцу пре истека рока за подношење понуда у затвореној коверти са назнаком **"ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. МН-23/18"**. Понуђач не може да опозове понуду након истека рока за подношење понуда.
- 4.6. Документација дата у понуди, по окончаном поступку, не враћа се понуђачу (изузев достављеног средства обезбеђења).

5. Трошкови припремања понуде

- 5.1. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
- 5.2. Ако поступак јавне набавке буде обустављен, из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди.

6. Понуда са варијантама

- 6.1. Понуде са варијантама у било ком смислу нису дозвољене (варијанте цена, произвођача, каталожних бројева, начина плаћања или рокова испоруке, начина тј. поступка израде или обраде, гарантних рокова и др.).

7. Поверљивост процеса

- 7.1. Процес оцењивања понуда до момента доношења одлуке сматра се поверљивим.
- 7.2. Информације које се односе на преглед, појашњење, оцењивање и поређење понуда, као и препорука за доделу уговора неће бити откривени понуђачима, нити било којој другој особи која није службено укључена у овај процес док се не донесе одлука о исходу тендера.
- 7.3. Свако настојање понуђача или његових агената да утичу на Наручиочево оцењивање понуда или одлуку о избору резултираће ОДБИЈАЊЕМ његове понуде.

8. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

- 8.1. Ради помоћи у прегледу, вредновању и упоређивању понуда, Наручилац може, у складу са одредбама чл. 93.став 1. ЗЈН, тражити од сваког понуђача додатна објашњења његове понуде, а може да врши контролу и (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
- 8.2. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива, учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије непролази из природе поступка јавне набавке.
- 8.3. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
- 8.4. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- 8.5. Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, таква понуда биће оцењена као неприхватљива.

9. Неуобичајено ниска цена

- 9.1. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92. став 1. ЗЈН.
- 9.2. Уколико Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од Понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова којима се меродавним сходно члану 92. став 3. ЗЈН.
- 9.3. За одговор из тачке 9.2. Наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од дана пријема захтева, за достављање разјашњења.
- 9.4. Наручилац је дужан да по добијању образложења из претходне тачке, провери меродавне саставне елементе понуде.

10. Критеријуми за доделу уговора

- 10.1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, (укупна вредност понуде), коју чини укупан збир вредности за услугу годишњег прегледа и подешавања горионика + укупна вредност интервентног одржавања + укупна вредност за евентуално заменљиве делове, с тим да ће се реализовати до износа процењених вредности Наручиоца из Одлуке о покретању јавне набавке број 23 од 05.07.2018. године, за услугу годишњег прегледа и подешавања горионика и интервентног одржавања и евентуално уграђене делове.
- Резервни критеријуми (уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом):
- I. Уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом, предност при додели уговора ће имати понуда са краћим роком извршења.
- II. Уколико све понуде са идентичном понуђеном ценом имају и идентичан рок извршења, предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком гарантног периода.

11. Разлози за одбијање понуде

- 11.1. Понуда ће бити одбијена:
- (1) уколико поседује битне недостатке
 - (2) уколико није одговарајућа
 - (3) уколико ограничава права Наручиоца
 - (4) уколико условљава права Наручиоца
 - (5) уколико ограничава обавезе понуђача
- 11.2. Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.
- 11.3. Битни недостаци понуде су:
- (6) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
 - (7) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су додатни услови прописани Конкурсном документацијом)
 - (8) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења
 - (9) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
 - (10) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
- 11.4. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
- 11.5. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
- 11.6. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

12. Увид у документацију

- 12.1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.
- 12.2. Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 15. ЗЈН.

13. Захтев за заштиту права

- 13.1. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
- 13.2. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
- 13.3. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- 13.4. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- 13.5. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана од доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.
- 13.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- 13.7. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- 13.8. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
- 13.9. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона.
- 13.10. Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности наведен у претходном ставу пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена.
- 13.11. Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да предузме наведених активности из става 11.9. пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интерес Републике Србије.
- 13.12. Одредбама члана 151. ЗЈН одређено је шта захтев за заштиту права садржи.
- 13.13. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1., наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
- 13.14. Против закључка наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.
- 13.15. Сходно одредбама члана 156. ЗЈН, подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара; Шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: МН-23/18; сврха уплате: Такса за ЗЗП; ЈКП ГСП Београд са назнаком набавке бр. МН-23/18; Корисник: Буџет Републике Србије.
- 13.16. Увид у ближе информације о подношењу захтева за заштиту права понуђачи могу извршити на сајту Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки - <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republike-administrativne-takse.html>.

14. Предност за домаћег понуђача

- 14.1. У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружа услугу, наручилац ће изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача, сходно чл. 86. став 3. ЗЈН. Уверење се мора односити на

Наручиоца, број јавне набавке, назив предмета јавне набавке и мора бити издато на основу спецификације Наручиоца из техничких услова.

14.2. У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске даџбине.

14.3. Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

15. Поверљивост понуде

15.1. Понуђач не може да означи поверљивим следеће податке:

Цене из понуде, опцију понуде, рок извршења услуге, услове и начин плаћања и гарантни период

15.2. Податке које сматра поверљивим треба осенчити и написати «поверљиво». Уколико је цео документ (цео лист) поверљив у заглављу документа написати поверљиво и оверити печатом.

15.3. Податке које понуђач означи поверљивим, означава само поверљивост податка у односу на остале учеснике на тендеру, а не може да значи поверљивост у односу на Наручиоца.

15.4. Наручилац је дужан да чува све податке о понуђачима садржанеу понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означи као поверљиве.

15.5. Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

15.6. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

15.7. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

15.8. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

15.9. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.

15.10. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

16. Попуњавање образаца

16.1. Обрасци дати у конкурсној документацији попуњавају се, потписују и оверавају од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног представника понуђача у случају подношења заједничке понуде.

16.2. Попуњавање образаца и Модела уговора није дозвољено графитном оловком, пенкалом или фломастером. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца датих у конкурсној документацији, свака исправка (бељење или подебљавање бројева и слова) мора бити оверена и парафирана од стране одговорног лица понуђача.

16.3. Уколико понуђач наступа са Групом понуђача (заједничка понуда), попуњавање, потписивање и овера образаца у конкурсној документацији врши се у складу са споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је саставни део заједничке понуде (**осим образаца 4 и 6 који морају потписати сви чланови групе посебно - наведене образце копирати онолико пута колико има понуђача у Заједничкој понуди**).

16.4. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњавање, потписивање и оверу образасца у конкурсној документацији врши понуђач.

17. Присуствовање јавном отварању понуда

17.1. Отварање понуда је јавно.

17.2. Пре почетка отварања понуда, представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано пуномоћје/овлашћење.

17.3. Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно учешће у поступку јавног отварања понуда (увид у понуде, давање примедби на поступак отварања, оверавање пристиглих понуда, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд...) мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

- 17.4. Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку отварања.
- 17.5. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија ће, пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре.

18. Рок за закључење уговора

- 18.1. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.
- 18.2. Понуђач је дужан да потписани уговор достави наручиоцу у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају оправданих разлога, тј, објективних околности када рок може бити дужи о чему је понуђач дужан обавестити наручиоца.
- 18.3. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци:
- на основу оквирног споразума
 - у случају примене преговарачког поступка из чл. 36. став 1. тач. 3) ЗЈН
 - у случају примене система динамичке набавке
 - у случају поступка јавне набавке мале вредности из чл. 39. став 6. ЗЈН
 - ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
- 18.4. Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. ЗЈН наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије или уколико Одговорно лице наручиоца донесе одлуку да наручилац предузме горе наведене активности, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена.
- 18.5. Уколико Наручилац не достави потписан Уговор понуђачу у року из става 18.2., понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога носити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
- 18.6. Уколико понуђач не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају околности из тач. 18.2., сматраће се да је одустао од потписивања уговора и наручилац ће реализовати достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде .

19. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди и начин промене уговорене цене

- 19.1. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
- 19.2. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима, без ПДВ-а, а која укључује и све зависне трошкове који прате извршење набавке.
- 19.3. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено и скаже у динарима.
- 19.4. Промена уговорене цене могућа је након протекла 3 месеца од дана потписивања уговора за проценат раста или пада за више од 5% вредности динара у односу на ЕУР-о од дана потписивања уговора по просечном средњем курсу НБС-а (ЕУР-а/ДИН) за месец који предходи месецу у коме је поднет захтев за промену цена (просечан месечни девизни курс узима се са званичног сајта НБС). Уколико у току уговореног периода на тржишту наступе наведене околности, Извршилац има право да по једном од основа наведених у структури цене поднесе захтев за промену цене.

20. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда

- 20.1. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

21. Негативне референце

- 21.1. Сходно члану 82. ЗЈН, Наручилац може одбити понуду понуђача уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивање позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН
 - 2) учинио повреду конкуренције;
 - 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
 - 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
- 21.2. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле на услугу која је предмет ове набавке, за период од претходне три године пре објављивање позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. ове тачке може бити:
- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
 - 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
 - 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
 - 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
 - 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
 - 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
 - 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 21.3. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 21.2. став 2.1) ове тачке (правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа) који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

22. Измене података код понуђача, пре закључења Уговора

- 22.1. Уколико након отварања понуда дође до промене у пословном имену понуђача, седишту понуђача (улица, број), правној форми, промени генералног директора/директора, односно лица које ће потписати Уговор, понуђач мора одмах о томе обавестити Наручиоца писаним путем на адресу Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд или путем факса број +381 11 366-4087.

23. Измена током трајања уговора

- 23.1. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара, односно 10.000.000,00 динара за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена.
- 23.2. Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.
- 23.3. У случају овим случајевима наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки.
- 23.4. Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у уговору.

24. Обавезе за изабраног понуђача

- 24.1. Изабрани понуђач је дужан да по позиву наручиоца обезбеди присуство сервисера који ће у року од 24h извршити дефектажу и отклањање квара.
- 24.2. Изабрани понуђач је дужан да уколико је за отклањање квара потребно заменити резервни део сервисер је обавезан да исти обезбеди и угради.
- 24.3. Изабрани понуђач је дужан да по позиву наручиоца обезбеди присуство сервисера приликом званичног мерења емисије загађујућих материја у ваздух.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

24.4. ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да у року и на начин предвиђен моделом уговора, достави као средство обезбеђења за добро извршење посла - БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ (оверену потписом и печатом) са меничним овлашћењем да Наручилац може попунити меницу на износ 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а. **Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора.**

Напомињемо да се датум важења менице као ни тачан износ на који се меница издаје не наводе на меници, меничном овлашћењу и Захтеву за регистрацију.

Уз меницу и менично овлашћење, Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави и картон депонованих потписа овлашћених лица оверен од стране банке, не старији од шест месеци и Захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке.

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране истог лица које је наведено у картону депонованих потписа и морају бити оверени печатом понуђача.

Добро извршење посла подразумева поштовање свих уговорених обавеза на начин и у року како су уговорене.

Наручилац може да реализује достављену меницу у свим ситуацијама када Понуђач коме је додељен уговор не испуњава све уговором преузете обавезе на начин и у роковима који су уговорени, као што је: неизвршење услуге, делимично извршење услуге, кашњење у извршењу услуге дуже од 10 (десет) календарских дана, не решавање рекламација у уговореном року, ангажовање као подивођача лица које није навео у понуди, као и било које друго непоступање на које се Понуђач коме је додељен уговор, уговором обавезује.

Уколико не наступе горе наведене околности, Наручилац је дужан да након истека рока **важења меничног овлашћења**, без одлагања, **меницу** врати Понуђачу коме је додељен уговор.

Понуђач коме је додељен уговор може уместо менице доставити банкарску гаранцију као средство за добро извршење посла, безусловну, наплативу на први позив и без приговора, на износ од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а са роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора, која мора бити наплатива у свим ситуацијама када Понуђач коме је додељен уговор не поштује све уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен, као што је: неизвршење услуге, делимично извршење услуге, кашњење у извршењу услуге дуже од 10 (десет) календарских дана, не решавање рекламација у уговореном року, ангажовање као подивођача лица које није навео у понуди, као и било које друго непоступање на које се Понуђач коме је додељен уговор, уговором обавезује.

Уколико не наступе горе наведене околности, Наручилац је дужан да након истека рока **важења уговора**, без одлагања, банкарску гаранцију врати Понуђачу коме је додељен уговор.

Наручилац неће наплатити средство за добро извршење посла у ситуацијама када је до кашњења у извршењу услуге дошло услед наступања околности (виша сила) које онемогућавају Понуђача коме је додељен уговор да изврши посао у уговореном року, или наступања других објективних околности које су наступиле после закључења уговора (настале независно од воље Понуђача коме је додељен уговор), а које Понуђач коме је додељен уговор није никако могао избећи, отклонити, предвидети, о чему Понуђач коме је додељен уговор мора да достави доказ.

Понуђач коме је додељен уговор се обавезује да у случају да средство финансијског обезбеђења буде наплаћено, достави под истим условима, уколико то захтева Наручилац, ново средство финансијског обезбеђења у висини од 10 % нереализованог износа укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Све трошкове добијања, продужења и активирања средства обезбеђења сноси Понуђач коме је додељен уговор.

Рок за достављање нове менице или банкарске гаранције је 7 дана од дана добијања писаног позива Наручиоца за доставу исте.

24.5. ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да у року и на начин предвиђен моделом уговора, достави као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року - БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ (оверену потписом и печатом) са меничним овлашћењем да Наручилац може попунити меницу на износ 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека гарантног периода.

Напомињемо да се датум важења менице као ни тачан износ на који се меница издаје не наводе на меници, меничном овлашћењу и Захтеву за регистрацију.

Уз меницу и менично овлашћење, Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави и картон депонованих потписа овлашћених лица оверен од стране банке, не старији од шест месеци и Захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке.

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране истог лица које је наведено у картону депонованих потписа и морају бити оверени печатом понуђача.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року у свим ситуацијама када Понуђач коме је додељен уговор не поштује све уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен, као што је: неотклањање неисправности у гарантном року.

Уколико не наступе горе наведене околности, Наручилац је дужан да након истека рока средства обезбеђења, без одлагања, исто врати Понуђачу коме је додељен уговор.

Понуђач коме је додељен уговор може уместо менице доставити банкарску гаранцију као средство за отклањање недостатака у гарантном року, безусловну, наплативу на први позив и без приговора, на износ од 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а са роком важења 30 дана дужим од рока важења гарантног рока, која мора бити наплатива у свим ситуацијама када Понуђач коме је додељен уговор не поштује све уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен, као што је: неотклањање неисправности у гарантном року и која мора важити све време трајања гарантног периода.

Уколико не наступе горе наведене околности, Наручилац је дужан да након истека рока средства обезбеђења, без одлагања, исто врати Понуђачу коме је додељен уговор.

Наручилац неће наплатити средство за отклањање недостатака у гарантном року услед наступања околности (виша сила) и у ситуацијама када су недостаци настали чињењем од стране Наручиоца.

Уколико не наступе горе наведене околности, Наручилац је дужан да након истека рока средства обезбеђења, без одлагања, исто врати Понуђачу коме је додељен уговор.

Понуђач коме је додељен уговор се обавезује да у случају да средство финансијског обезбеђења буде наплаћено, достави под истим условима, уколико то захтева Наручилац, ново средство финансијског обезбеђења у висини од 5 % нереализованог износа укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Све трошкове добијања, продужења и активирања средства обезбеђења сноси Понуђач коме је додељен уговор.

Рок за достављање нове менице или банкарске гаранције је 7 дана од дана добијања писаног позива Наручиоца за доставу исте.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИКОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ

Напомена: ПОНУДА мора бити достављена на ОБРАСЦИМА 1-9 или на обрасцима идентичне садржине

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - Образац 1

Образац општих података о понуђачу/подизвођачу/заједничка понуда попуњава, потписује и оверава понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде - Образац 1. Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу потребно је да у обрасцу 1 наведе све податке о подизвођачу (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, лице за контакт, телефон, факс, део набавке који ће бити поверен подизвођачу и податак о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу). Образац 1 копирати онолико пута колико има подизвођача у понуди и за сваког навести све податке.

У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача), потребно је Образац 1 копирати онолико пута колико има понуђача у Заједничкој понуди и у наведеном обрасцу (образац 1 – Општи подаци о понуђачу), у рубрици подаци о понуђачу попунити све податке о сваком понуђачу понаособ.

У случају подношења заједничке понуде, (Група понуђача) уз Образац 1 доставља споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

2) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -Образац 2

У обрасцу понуде понуђач мора да попуни све захтеване податке.

Све стране обрасца понуде попуњава, потписује и оверава понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора (рокова извршења услуге, начина и рокова плаћања, гарантног периода) само из објективних разлога који нису постојали у моменту закључења уговора и на које уговорне стране нису могле утицати својом вољом (нпр. ванредне околности, измена законских прописа који су у вези са предметом уговора, велике осцилације цена на тржишту..)

а) Цене у понуди

Све цене морају бити изражене у српским динарима и са урачунатим зависним трошковима набавке на паритету локација Наручиоца.

Уколико понуђач у својој понуди наведе попусте и/или посебне погодности, ти попусти/посебне погодности неће бити од утицаја приликом избора најповољније понуде, уколико нису укалкулисани у саму понуду (дату цену).

Уколико понуђач исказе цену у другој валути, а наручилац ту могућност није предвидео конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико цене буду различито исказане у образцу понуде (Образцу 2), образцу структуре цена (Образцу 3) и образцу модела уговора (Образцу 9), меродавним ће се сматрати цене дате у образцу понуде (Образцу 2).

б) Начин плаћања и рокови плаћања

Рок одложеног плаћања је **45 дана** од дана достављања исправне фактуре Наручиоцу.

Уз фактуру за плаћање Извршилац доставља доказ да је услуга извршена.

Доказ из претходног става представља Записник о извршеној услузи које су дужни потписати овлашћени представници обе уговорне стране

Сваки понуђени рок дужи од 45 дана, биће рок од 45 дана.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању услова, рока и начина плаћања.

в) Рок извршења услуге

Најдужи рок извршења услуге годишњег прегледа и подешавања горионика, који наручилац може да прихвати је **10 дана** од добијања писаног захева Наручиоца (средина трећег квартала 2018. године)

Најдужи рок извршења услуге за интервентно одржавање горионика, који наручилац може да прихвати је **24 сата** рачунајући од добијања писаног захева Наручиоца.

Место извршења услуге је на локацијама Наручиоца, и то:

СП "ЗЕМУН", Дунавска 14

СП "КОСМАЈ", Нишки пут 2

СП "НОВИ БЕОГРАД, Др Агостина Нета 1

ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ДИРЕКЦИЈА, ул. Кнегиње Љубице 29

СП "КАРАБУР,МА", Миријевски булевар 1

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању рока извршења услуге.

г) Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде не може бити краћи од **40 дана** од дана јавног отварања понуда.

Понуда у којој није дат рок важности понуде (опција понуде) као и понуда која има краћи рок важења од минимално захтеваног у претходном ставу биће одбијена као неприхватљива

д) Гарантни период

Минимални гарантни период на уграђене делове, а који је Наручилац спреман да прихвати је **12 месеци** рачунајући од дана уградње

3) СТРУКТУРА ЦЕНЕ- Образац 3

Понуђач уз понуду доставља Образац структуре цене (Образац 3) у складу са чланом 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС 86/15). У обрасцу структуре цене по потреби наводе се основни елементи понуђене цене:

- цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а;
- процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада, енергенатаидр.). (понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима).

Сматраћеседајесачињенообразацструктурецене, уколикоосуосновниелементипонуђенеценесадржаниуобрасцупонуде.

Образац структуре цене попуњава, потписује и оверава понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде - Образац 3.

Уколико Понуђач уз понуду достави **потписан и оверен али непопуњен образац структуре цене**, понуда неће бити оцењена као неприхватљива уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Уколико Понуђач уз понуду достави **потписан и оверен али непопуњен образац структуре цене**, понуда неће бити одбијена као неприхватљива али **понуђач неће имати право** да се након закључења уговора примене одредбе члана 115. став 2. ЗЈН (уколико у току уговореног периода на тржишту наступе околности предвиђене одговарајућим чланом уговора, Понуђач има право да по једном од основа наведених у структури цене поднесе захтев за промену цене).

Уколико Понуђач уз понуду достави **потписан и оверени попуњен образац структуре цене - Образац 3**, потребно је да у обрасцу 3 наведе све елементе који утичу на формирање понуђене цене (понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима).

У складу са елементима које понуђач буде навео у образцу 3, стиче право да се након закључења уговора примене одредбе члана 115. став 2. ЗЈН (уколико у току уговореног периода на тржишту наступе околности предвиђене одговарајућим чланом уговора, Понуђач има право да по једном од основа наведених у структури цене поднесе захтев за промену цене)

За сваку врсту услуге потребно је уписати следеће:

- Врсту услуге на коју се односи структура цене - **колона 1**,
- Јединичну цену без ПДВ-а - **колона 2**,
- Износ за сваки од трошкова који чини наведену јединичну цену (понуђач сам одлучује које елементе ће навести и исказати у динарима - нпр. набавна цена материјала, трошкови испоруке/превоза, монтаже, царине, радне снаге... итд.). Збир свих наведених трошкова треба да чини јединичну цену без ПДВ-а - **колона 3**,
- Стопу ПДВ-а (у процентима) - **колона 4**,
- Износ ПДВ-а на наведену јединичну цену - **колона 5**,
- Износ укупне цене без ПДВ-а (јединична цена x количина) - **колона 6**,
- Износ ПДВ-а на укупну цену - **колона 7**,
- Износ укупне цене са ПДВ-ом - **колона 8**.

Дозвољено је да Понуђач Образац 3 копира онолико пута колико је потребно.

Цене наведене у Обрасцу 3 морају одговарати ценама наведеним у Обрасцу понуде.

Уколико Понуђач уз понуду не достави Образац 3 или достави Образац 3 који није потписан и оверен, понуда ће бити оцењена као неприхватљива.

4) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУИ УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА-Образац4

Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - Образац 4.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (сваки од понуђача доставља посебну изјаву).

Уколико понуђач у понуди не достави Образац 4 или га не достави на начин како је то захтевано понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ- Образац5

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Понуђач попуњава, потписује и оверава, а у случају заједничке понуде овлашћени представник Образац трошкова припреме понуде - Образац 5, уколико понуђач доставља образац трошкова. Образац треба да садржати трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења.

Уколико понуђач у понуди не достави Образац 5 или га не достави на начин како је то захтевано, наручилац неће бити у обавези да надокнади трошкове припремања понуде ако обустави поступак јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца.

6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ- Образац 6

Понуђач потписује и оверава печатом, а у случају заједничке понуде сви чланови групе потписују и оверавају печатом, изјаву којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима - Образац 6.

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.и 76. ЗЈН - Образац 7

Понуђач потписује и оверава печатом Изјаву којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, испуњава услове из члана 75.и 76. ЗЈН и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Да понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, као ни његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

1. Да располажем неопходним финансијским капацитетом, односно да јеу периоду последње три обрачунске године(2015., 2016. и 2017. година), понуђач остварио пословни приход у износу који није мањи од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

2. Уз образац 7 понуђач је у обавези да доставити следеће:

А) Доказ/потврду издату од стране произвођача горионика "Weishaupt" да је овлашћен за сервисирање и одржавање горионика произвођача „WEISHAUPТ"

ИЛИ

Б) Референц листу да је у последњих 5 година вршио годишње одржавање горионика произвођача Weishaupt, и да за исте није имао нерешених рекламација које се односе на квалитет извршених услуга.

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености обавезних/додатни услова за учешће у поступку.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико понуђач у понуди не достави Образац 7 понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

8) МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ - Образац 8

Понуђач попуњава, потписује и оверава, а у случају заједничке понуде овлашћени представник, Образац менично писмо-овлашћење за озбиљност понуде (које мора бити потписано од стране овлашћеног лица из картона депонованих потписа) - Образац 8.

Уз Образац меничног писма потребно је доставити:

- бланко сопствену меницу (само потписана од стране овлашћеног лица из картона депонованих потписа и оверена печатом понуђача)
- картон депонованих потписа (из пословне банке понуђача)

Приликом стручне оцене понуда, Наручилац ће извршити проверу код Народне Банке Србије, да ли је достављена меница наведеног серијског броја регистрована.

Уколико се након провере утврди да достављена меница наведеног серијског броја није регистрована, **Наручилац ће понуђачу оставити рок не дужи од 3 дана**, да достави доказ да је иста регистрована, у супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Менично овлашћење треба да гласи на износ од минимум 5% укупне вредности понуде без ПДВ-а. Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа и морају бити оверени печатом понуђача.

Бланко сопствена меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора, даном достављања менице за добро извршење посла.

9) МОДЕЛ УГОВОРА - Образац 9

Понуђач, а у случају заједничке понуде овлашћени представник, попуњава заглавље модела уговора (тачка 1 модела уговора), потписује исти и оверава. Може да попуни и битне елементе уговора - цене, рок извршења услуге, начин и рок плаћања, гарантни период и друге уговорне обавезе.

Уколико исти не буду попуњени, а попуњени су у Обрасцу понуде, биће меродавни подаци из понуде.

ПОНУДА КОЈА НЕ САДРЖИ СВЕ ОБРАСЦЕ, ОСИМ ОБРАЗЦА 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА (уколико се подаци из образаца 1 могу утврдити из остале документације) или ОБРАЗЦА 5 - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ или ОБРАЗЦА 8 -МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ (уколико Наручилац остави додатни рок за достављање Образаца 8), ИЛИ ОБРАСЦЕ КОЈИ СУ ИДЕНТИЧНИ НАВЕДЕНИМ ОБРАСЦИМА, ДОКАЗЕ И ЗАХТЕВЕ ДЕФИНИСАНЕ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ, БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА. НАРУЧИЛАЦ НЕЋЕ ОДБИТИ ПОНУДУ У СИТУАЦИЈИ КАДА ИЗ ПОНУДЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИСПУЊЕНОСТ ЗАХТЕВАНОГ УСЛОВА (нпр. ако се подаци налазе у једном од образаца, а не налазе се у другом обрасцу).

VII ТЕНДЕРСКИ ОБРАСЦИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА		ОБРАЗАЦ 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ		
Назив понуђача (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)		
Назив и седиште понуђача (улица, број, место)		
Општина		
Генерални директор/директор (заокружити)		
Лице које ће потписати уговор		
Лице за контакт		
Број телефона		
Број факса		
Електронска пошта		
Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача		
Матични број предузећа		
Порески идентификациони број предузећа		
Тип понуђача (правна форма организације предузећа – ДОО, АД, Јавно предузеће, ортачко, командитно...)		
Организациони део (опционо) Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, Јединице...), уколико исти не постоје у оквиру предузећа није потребно ништа уносити.		
Врста правног лица (Микро; Мало; Средње; Велико; Физичко лице) - понуђач уписује врсту правног лица		
Понуђач наводи да ли је уписан и Регистар понуђача који води АПР (ЗАОКРУЖИТИ ДА или НЕ)	ДА	НЕ
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача), потребно је заокружити "ДА" (Уколико има више учесника заједничке понуде, копирати образац 1 онолико пута колико је УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ и за сваког попунити податке о понуђачу)	ДА	
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ		
Назив и седиште подизвођача		
Лице за контакт		
Телефон и факс		
Електронска пошта		
Матични број предузећа		
Порески идентификациони број предузећа		
Део НАБАВКЕ који ће бити поверен подизвођачу		
Процент укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу		
Датум: Потпис		
Печат понуђача		

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 2**
страна 1/18**1. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА М 5Z D-B -2 комада (СП ЗЕМУН)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1.	Визуелни спољни преглед горионика	
2.	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3.	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4.	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5.	Замена дизни (за уљне горионике)	
6.	Замена електрода	
7.	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8.	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9.	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10.	Чишћење вентилаторског кола	
11.	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12.	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13.	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14.	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15.	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16.	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17.	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18.	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19.	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20.	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21.	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22.	Чишћење клапни за ваздух	
23.	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 2**
страна 2/18**2. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUPT“ ГОРИОНИКА MS 7Z-D -2 комада (СП ЗЕМУН)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 2**
страна 3/18**3. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА WL 20/2-C – 1 комад (СП ЗЕМУН)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 2**
страна 4/18**4. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА WM-L20/3-A – 2 комада (СП КОСМАЈ) ,СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 2**
страна 5/18**5. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА WL 20-A – 1 комад (СП КОСМАЈ)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 2**
страна 6/18**6. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА G 60/2-A ZM – 2 комада (СП НОВИ БЕОГРАД),СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 2**
страна 7/18**7. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUPT“ ГОРИОНИКА G8/1-D - 4 комада
(ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ДИРЕКЦИЈА), СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ
ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 4 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 2**
страна 8/18**8. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА RGL 9/1- D - 2 комада
(ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ДИРЕКЦИЈА),СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ
ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 2**
страна 9/18**9. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА RGL 11/1-D - 3 комада (СП КАРАБУРМА),СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 3 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 2**
страна 10/18**10. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА GL 3/1-E - 1 комад (СП КАРАБУРМА),СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 2**
страна 11/18

II. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ГОРИОНИКА:				Јединична цена без ПДВ-а	Укупна понуђена цена по позицијама
1	WEISHAUPT M 5Z D-B	kom	2		
2	WEISHAUPT MS 7Z-D	kom	2		
3	WEISHAUPT WL20/2-C	kom	1		
4	WEISHAUPT WM-L20/3-A	kom	2		
5	WEISHAUPT WL20-A	kom	1		
6	WEISHAUPT G 60/2-A ZM	kom	2		
7	WEISHAUPT G8/1-D	kom	4		
8	WEISHAUPT RGL 9/1-D	kom	2		
9	WEISHAUPT RGL 11/1-D	kom	3		
10	WEISHAUPT GL 3/1-E	kom	1		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (ЗБИР ПОЗИЦИЈА 1-10 У ДИНАРИМА), ПО КРИТЕРИЈУМУ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА					

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 12/18

Списак делова који би се евентуално уградили при отклањању кварова произвођача горионика Weishaupt:

Редни број	Шифра произвођача Weishaupt	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
Delovi za gorionike tipa M5Z do MS8Z			
1	11050000112	Postavni pogon 1055/23 230V 50 Hz	
2	11155200127	Dihtung glave gorionika, izmedju kotla i gorionicke prirubnice 242x160	
3	11165200127	Zaptivka 280,5x202	
4	11115101097	Staklo za gledanje plamena	
5	11155208081	Ventilatorsko kolo 248X100 S1 50Hz Gr. 5	
6	11161208141	Ventilatorsko kolo 268X100 S1 50Hz Gr.7-8	
7	601156	Pumpa E4 NC 1069 7P	
8	601152	Pumpa E6 NC 1069 7P	
9	601153	Pumpa E7 NC 1069 7P	
10	601067	Filter za pumpu E4,E6,E7	
11	601059	Semering pumpe E 1063 u. E1069	
12	11101109022	Spojnicna pumpe Bohrung 11,7	
13	21136309032	Spojnicna pumpe 141 mm	
14	11176409032	Spojnicna pumpe 188,5 mm Gr.7-8	
15	11115109017	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR	
16	794290	Patron grejac HLP 230V 88W 1400 mm	
17	491079	Crevo za mazut, za temperature do 150C DN13 1300mm	
18	491082	Crevo za mazut, za temperature do 150C DN20 1300 mm, M30 X 1,5	
19	604598	Elektromagnetni ventil 122K9321 230V 50Hz, 19Watt IP 44G 1/8	
20	604603	Elektromagnetni ventil 121K2423 230V 50Hz, 19Watt, G 1/8	
21	691373	Presostat LGW50 A2P 2,5 -50 mbar	
22	21216310012	Nosac dizne M1Z- MS9Z	
23	21216310207	Elektroda leva M3Z-MS9Z	
24	21216310217	Elektroda desna M3Z-MS9Z	
25	11151214127	Plamena cev M5/1A C.G.	
26	11176214047	Plamena cev M7/1A - G5/2A	
27	11186214037	Plamena cev M8/1A - G5/3A	
28	11151214112	Stabilizator plamena 145x40	
29	11161414052	Stabilizator plamena 145X 40	
30	11186214012	Stabilizator plamena 175X 50	
31	600177	Automatika LAL 2.25 220 -240V	
32	600517	Postolje za automatiku LAL2	
33	11196412012	Foto celija QRB1A	
34	603203	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA C.G.	
35	603158	Visokonaponski kabl 1250 mm	
36	716501	Uticnica FS 870 kabla	
37	51122001010	Dogrejac mazuta EV 2B/01 220-230/380-400V 4,5kW 160Grad 74K bei 100kg/h	
38	51124001000	Dogrejac mazuta EV 2D 220-230/380-400V 13,2kW 160 Grad 81K bei 270kg/h	
39	691119	Temperaturni regulator EmFf- 23 +0+200 Cel	

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 13/18

Редни број	Шифра произвођача Weishaupt	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
40	690166	Termostat 1 NT 01 F-0290 F 55 – 17 Schliesstemperatur 55+/-2,8 Grad	
41	691115	Termostat granicni EMF-5U	
42	691120	Regulator teperature ROB 50.221 B27 65-130 C, 220/240 V 50-60 Hz	
43	11256410072	Grejni uložak 230V 110W	
44	11256410042	Temperaturni davac NTC	
45	709586	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz	
46	11155200672	Visokopritisno crevo, komplet sa holenderima, DN6 600 mm	
47	11276410012	Krst nosaca dizne	
48	11256413012	Razdelni komad (M3Z-MS9Z)	
49	11256413062	Set priključaka za razdelni komad i magnetne ventile, M3Z - M5Z	
50	11276413022	Set priključaka za razdelni komad i magnetne ventile, MS7Z-MS9Z	
51	460010	Ležaj (6204 LLUC3/5K DIN 625)	
delovi za gasne i kombinovane gorionike velličine 3-11			
52	11050000142	Servo motor 1055/80 230V 50-60Hz E	
53	11151200097	Dihtung glave gorionika, izmedju kotla i gorionicke prirubnice 210 X 160	
54	15170700057	Zaptivka 330x255	
55	11197400077	dihtung 380 x 302,5	
56	11115101097	Staklo za gledanje plamena	
57	651418	Postavni pogon SQM10.16562 220-240V 50-60Hz 42 Sek	
58	21135308071	Ventilatorsko kolo 218X 90 S1 50Hz Gr.3	
59	11161208141	Ventilatorsko kolo 268X100 S1 50Hz Gr.7-8	
60	11197408201	Ventilatorsko kolo 330X100 S1 50Hz Gr.9	
61	21150408141	Ventilatorsko kolo 345X100 S1 50Hz Gr. 10/11 i Gr. 50	
62	601898	Pumpa AEV 97C 7213 3P	
63	601150	Pumpa J6 CCE 1002 5P	
64	601050	Pumpa TA2C 4010-6w	
65	601052	Pumpa TA4C 4010-6w	
66	601102	Uložak filtera za pumpe Suntec AL75, AE97, AT275 C.G.	
67	601066	Filter za pumpu J3,J4,J6,J7 C.G.	
68	601067	Filter za pumpu E4,E6,E7	
69	601060	Semering J1001 und 1002	
70	601027	Semering TA Revision 2,5,6	
71	11101109022	Spojnicna pumpe Bohrung 11,7	
72	11178209012	Spojnicna pumpe 63 X D 35 Bohrung 12	
73	11176409032	Spojnicna pumpe 188,5 mm Gr.7-8	
74	11197409012	Spojnicna pumpe 200 mm RL9-RGMS11	
75	11115109017	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR Perbunan	
76	491031	Crevo DN13 1300mm, G 1/2	
77	491033	Crevo DN20 1300mm, M 30 X 1,5	
78	491035	Crevo DN25 1300mm, M 38 X 1,5	
79	11187415012	Regulator pritiska ulja u glavi gorionika	
80	640096	presostat tip DSA46 F001 1 - 10 bar, 10A/250V	
81	15132714337	Elektroda Kanthal A-1	
82	15132714357	Jonizaciona elektroda za nadzor plamena G8	
83	15532714207	Elektroda gorionika	
84	11197410077	Elektroda Kanthal A-1	

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 14/18

Редни број	Шифра произвођача Weishaupt	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
85	11197410087	Elektroda Kanthal A-1	
86	15132714397	Plamena cev G3/1A	
87	11186214057	Plamena cev G7/2A	
88	16120814717	Plamena cev UG2/1A	
89	16130914017	Plamena cev UG3/1A	
90	15132714262	stabilizator plamena 100KX 40 G3/GL3	
91	15132714162	stabilizator plamena 133x90	
92	15170714212	stabilizator plamena 120x50	
93	15170714102	stabilizator plamena 213x110	
94	15170714202	stabilizator plamena 213x120	
95	15890714032	Stabilizator plamena 270x70	
96	16130814442	Stabilizator plamena 315x155	
97	15190714052	Stabilizator plamena 130x70	
98	19110714022	Stabilizator plamena 155x70	
99	600255	Automatika LFL 1.333 220/240V 50-60Hz	
100	600516	Postolje za automatiku LFL AGM 410490550	
101	600501	Foto celija Q RA2 (UV-Zelle)	
102	603203	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA	
103	603158	Visokonaponski kabl 1250 mm	
104	716501	Uticnica FS 870 kabla	
105	605942	blok ventil Dungs DMV-D 512/11 Nr. 1211 220-240V AC 50-60Hz C.G.	
106	605943	Magnetna spulna 520/11, 5040/11, 5050/11 Nr. 1212 220-240V AC 50-60Hz	
107	625026	Magnetna spulna 5080/12 220-240V 50-60Hz	
108	691161	Temperaturna sonda Pt100 200mm Ø9	
109	691162	Temperaturna sonda Pt100 400mm Ø9	
110	690345	Tropoložajni regulator KS40-108-9090M 110-230V ; 50-60Hz	
111	709586	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz	
112	605580	Kontrola nepropusnosti DUNGS VPS 504 S04	
113	605206	Dupli magnetni ventil DUNGS DMV-D 512/11	
delovi za gorionike WL20-A			
114	651026	Postavni pogon W-ST01/4 220V-230V 50Hz WL10 WL20	
115	601857	Pumpa ALE 30C 9336 4P0500R 4-18bar	
116	14201309012	Kuplung WL10/WL20	
117	24120010277	Elektroda za paljenje WL20/3, WL20Z/3	
118	600259	Automatika LOA24.171 220-240V 50-60Hz B27	
119	14201312142	Foto celija QRB1B 2-pollg	
120	709586	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz	
delovi za gorionike G60/2-A			
121	651418	Postavni pogon SQM45.291A9 3Nm	
122	21160401147	dihtung 8x470/520x441,5	

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 15/18

Редни број	Шифра произвођача Weishaupt	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
123	691382	Presostat GW 150 A6/1 10,0 - 150 mbar	
124	691373	Presostat LGW50 A2P 2,5 -50 mbar	
125	21160414012	plamena cev G60/2-NR	
126	29060414172	Stabilizator plamena H1-230KX70	
127	11197410077	Elektroda Kanthal A-1 leva	
128	11197410087	Elektroda Kanthal A-1 desna	
129	600501	Foto celija QRI 2 B2.B180B C.G.	
130	600331	Napajanje za digitalnu automatiku W-FM 100/200 AGG 5.220 230V C.G.	
131	603203	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA C.G.	
132	603158	Visokonaponski kabl 1250 mm lang silikon schwarz	
133	625026	Magnetna spulna 5080/12 220-240V 50-60Hz C.G.	
134	691379	Presostat GW 150 A5/1 10 - 150 mbar DMV 503-5125 C.G.	
135	21760414177	Stabilizator plamena H1 345x235 perforiran	
136	21750414137	Zavrtnaj M6 x 40 DIN 912 A2	
137	441048	Zaptivka 6,5x12x1,5 DIN 2690	
138	29060414227	Stabilizator plamena konični 230Kx70 G60, RGL60	
139	18127414327	Distancer 12x70 Gr.60+70	
140	402396	Zavrtnaj M6 x 90 DIN 912 A4-70	
141	411308	Navrtka M6 DIN 6925 A4-70	
142	600255	Automatika LFL 1.333 220/240V 50-60Hz	
143	600516	Postolje za automatiku LFL AGM 410490550	
144	651418	Postavni pogon SQM10.16562 220-240V 50-60Hz 42 Sek	
145	460058	Kuglični ležaj 6209-VV C3/5K DIN 625	
146	491233	Fleksibilno gasno crevo DN20 500mm	
147	21730426022	Utikač GW 4-polni	
Delovi za gorionik WM - L20/3			
148	21115301157	Staklo za gledanje plamena (T natur)	
149	21110401132	Poklopac (WM 10)	
150	21120401077	Zaptivka (WM10, WM20)	
151	21130401077	Osovina (14x277 Gr.30)	
152	431604	Osigurac (10 DIN 6799 St)	
153	401701	Zavrtnaj (M12x70 DIN 931 8.8 A3G)	
154	412401	Navrtka (M12 DIN 1587 -6)	
155	21120401057	Dihitung glave gorionika, između kotla i gorionicke prirubnice	
156	21110401052	Uvodnica za kabl	
157	21120402037	Prigušivac buke u usisniku gorionika	
158	21120402117	Staklo (D52 WM20)	
159	21520507010	Elektromotor gorionika, trofazni, napon 3~230/400 V, frekvencija 50,sa odgovarajucom prirubnicom za montažu na gorionik	
160	490316	Feder (A 6x 6x 45 DIN 6885 C45K)	
161	21120408011	Ventilatorsko kolo (TS-S 268x104 S1 50Hz blau)	
162	460012	Ležaj (6206 LLUC3/5K DIN 625)	
163	21130402042	Usisna mreža (68x284,5mm Gr.30, WM 20)	
164	21120402077	Klapna za vazduh (WM20 2x89,7x289)	
165	651483	Postavni pogon (STE50 1,2NM W-FM 50/54 Luft 230V, WM10+20)	
166	490157	Podloška (3x3,7 DIN 6888 C45K)	

ПОНУЂАЧ

М.П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 16/18

Редни број	Шифра произвођача Weishaupt	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
167	21120402052	Osovina (WM20 vorm)	
168	499291	Podloška (GTM 1828-015S)	
169	465019	Podloška (19,3x28,8x0,3)	
170	499289	Čaura (GFM 1820-12)	
171	21110402187	Zavrtanj (M5x12)	
172	21110402047	Poluga (WM10, WM20, WM30)	
173	21110402192	Poluga (75mm WM10-WM30)	
174	604480	Elektro magnetni ventil (121Z2323 230V50Hz/240V60Hz 240V 60Hz 9Watt)	
175	604453	Magnetna špulna (483764 T1 230V50Hz,240V60Hz)	
176	452291	Navrtka (XGE06-LLR G 1/8A A3C)	
177	440027	Zaptivni prsten (A 10x13,5x1 DIN 7603Cu)	
178	21120413017	Razdelni komad (WM-L20)	
179	15551813042	Čep (G 1/8A)	
180	452877	Čep (XHS G 1/8 A TN A3C)	
181	21110406018	Lokalni uljni vod na gorioniku	
182	452292	Navrtka (XGE08-LLR G 1/8A A3C)	
183	604800	Elektro magnetni ventil (6027 NC DN3 220-240V 50Hz)	
184	604750	Elektromagnetna špulna za dupli magnetni ventil (220-240V 50Hz)	
185	11135185112	Navrtka (8 X G1/8 X 3 Scheneidring DPR 8-L und Mutter M 8-L)	
186	452264	Navrtka (XGE 08-LR G 1/4-A St)	
187	440010	Zaptivka (A 13,5X17X1,5 DIN 7603 Cu)	
188	601151	Pumpa (J7 CCE 1002 4P)	
189	11101109022	Spojница pumpe	
190	11115109017	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR Perbunan)	
191	21140209012	Spojница pumpe (235mm L40Z Pumpe J7,E7)	
192	453250	Prik. za crevo (DN13)	
193	491031	Crevo (DN13 1300lg)	
194	21020110012	Visokopritisno crevo, komplet sa holenderima	
195	11186214037	Plamena cev (WM-L20/3, M8/1A, G5/3A)	
196	21120414012	Stabilizator plamena (WM20)	
197	21110410107	Nosač elektroda	
198	21110410047	Elektroda za paljenje (WM-L10)	
199	21110411032	Visokonaponski kabl	
200	21120410017	Krst nosaca dizne (WM-L20 GD-AISi9Cu3)	
201	21110410097	Nosač (2X72X30)	
202	21120410022	Nosač dizne (WM-L20)	
203	612233	Dizna (SS 60 10,00 GPH)	
204	600408	Pokazno - posluživačka jedinica ABE za gorionike sa programatorom W-FM50/54	
205	21120412012	Poklopac programatora (WM20)	
206	21110412037	Distancer (W-FM WM10)	
207	600410	Elektronski programator (W-FM 50 230V 50-60Hz)	
208	21110412082	Foto ćelija (QRB1A WM-L W-FM50)	
209	600566	Držač fotoćelije	
210	24105001032	Nosač	
211	600406	Kabl za priključenje (W-FM 50/54 2 Meter)	
212	21710412022	Kabl za priključenje (W-FM WM10)	

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 2**
страна 17/18

Редни број	Шифра произвођача Weishaupt	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
213	21130612022	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X7-01 Stufe 2, 1100mm lang)	
214	21130612032	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X7-02 Stufe 3, 1100mm lang)	
215	21120412032	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X8-02)	
216	21710412092	Kabl za priključenje (W-FM50)	
217	21770411032	Tiristorski uređaj za paljenje gorionika	
218	21720411017	Zaptivka	
219	21110401062	Ugrađeni mikroprekidac na prirubnici gorionika	
220	716413	Utikač (W-FM Stecker X10-05 Flammenfühler QRB)	
221	716415	Utikač (W-FM Stecker Brennstoffzähler)	
222	493391	Uložak filtera za lož ulje	
223	493384	Zaptivni prsten	
224	601529	Uložak filtera pumpi SPF/SPZ, BAS/ZAS	
225	445126	Zaptivni prsten (80 x 2,5 FKM80 DIN ISO 3601)	
226	641157	Manometar (0-6bar RF 63 G 1/4)	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (ЗБИР ПОЗИЦИЈА 1-226 У ДИНАРИМА), ПО КРИТЕРИЈУМУ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА			

.бр.	Назив услуге	УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А (ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ)
I	Годишњи преглед и подешавање горионика: чишћење горионика, замена потрошних делова, дизни, електрода, филтера према Листи годишњег сервиса (прилог 1.1) (ЗБИР УКУПНИХ ВРЕДНОСТИ БЕЗ ПДВ-А, ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ) и регулација процеса сагоревања са издавањем мерних листа о анализи димних гасова (ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ).	
II	Интервентно одржавање горионика по позиву у току уговорене године (дефектажа, отклањање квара и по потреби обезбеђивање резервних делова и уградња истих) – ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ - за све време рока важења уговора	
III	Делови који би се евентуално уградили при отклањању кварова, произвођача горионика Weishaupt - ЗА СВЕ ГОРИОНИКЕ - за све време рока важења уговора	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А (ЗБИР СТАВКИ I + II + III) КАО КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА		

М.П.

ПОНУЂАЧ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 2**
страна 18/18

Опција понуде важи	_____ дана од дана отварања понуда
--------------------	------------------------------------

РОКОВИ ИЗВРШЕЊА ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ:

Понуђени рок извршења услуге годишњег прегледа и подешавања горионика	_____ дана рачунајући од добијања писаног захева Наручиоца, (III квартал 2018. године)
---	--

Понуђени рок извршења услуге за интервентно одржавање горионика	_____ сати рачунајући од добијања писаног захева Наручиоца
---	---

Сагласан сам са захтеваном динамиком из предмета набавке за вршење услуге годишњег прегледа и подешавања као и услуге за интервентно одржавање горионика	ДА НЕ
--	---------------------

Понуђени услови и начин плаћања	45 дана од достављања исправне фактуре Наручиоцу на плаћање
---------------------------------	---

Понуђени гарантни период уграђене делове	_____ месеци рачунајући од дана уградње
--	--

Посебне погодности	
--------------------	--

М.П.

ПОНУЂАЧ

Овера чланова Комисије Наручиоца
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

ОБРАЗАЦ 3

УЧЕШЋЕ ЕЛЕМЕНАТА У СТРУКТУРИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Врста услуге	Јединична цена без ПДВ-а	Навести све елементе који утичу на формирање понуђене цене				Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а на јединичну цену	Укупна цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а На укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3				4	5	6	7	8
годишњи преглед и подешавање горионика										
интервентно одржавање горионика										
евентуално заменљиви делови										

М.П.

ПОНУЂАЧ

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Уколико Понуђач уз понуду достави **потписан и оверен али непопуњен образац структуре цене**, понуда неће бити оцењена као неприхватљива уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Уколико Понуђач уз понуду достави **потписан и оверен али непопуњен образац структуре цене**, понуда неће бити одбијена као неприхватљива али **понуђач неће имати право** да се након закључења уговора примене одредбе члана 115. став 2. ЗЈН (уколико у току уговореног периода на тржишту наступе околности предвиђене одговарајућим чланом уговора, Понуђач има право да по једном од основа наведених у структури цене поднесе захтев за промену цене).

Уколико Понуђач уз понуду не достави Образац 3 или достави Образац 3 који није потписан и оверен, понуда ће бити оцењена као неприхватљива.

Уколико је образац структуре цене потписан и оверен али непопуњен или делимично попуњен (није наведен ниједан од елемената који утичу на формирање понуђене цене) Понуђач неће имати право да поднесе захтев за промену цене

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИЗЈАВА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЊА ПОНУДА**

ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо:

- Да смо приликом састављања понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
- Да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

М.П.

ПОНУЂАЧ

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (сваки од понуђача доставља посебну изјаву).

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкови прибављања средства обезбеђења:

Редни број	Спецификација трошкова прибављања средства обезбеђења	Износ без ПДВ-а (у динарима)	Износ са ПДВ-ом (у динарима)
Укупан износ (без ПДВ-а):			
Укупан износ (са ПДВ-ом):			

Напомена: Сходно одредбама члана 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припремања понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац 5 у својој понуди. —

М.П.

ПОНУЂАЧ

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ 6

ИЗЈАВА

Под пуномматеријалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

ПОНУЂАЧ

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до три године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (сваки од понуђача доставља посебну изјаву).

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.
ЗЈН**

**ОБРАЗАЦ 7
Страна 1/2**

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам услове из члана 75. и 76. ЗЈН (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15), и то:

А. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Да сам као понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Да као понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде, као ни мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. Да сам као понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе (уколико је седиште на територији стране државе).

Докази који се достављају **по захтеву Наручиоца** за тачке А. 1., 2. и 3.:

Тачка 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра, односно из регистра надлежног Привредног суда.

Тачка 2. Извод из казнене евиденције односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да то правно лице и његов законски заступник, односно предузетник- ако је предузетник понуђач, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако је у АПР-у регистровано више законских заступника, потребно је ову потврду доставити за сваког заступника појединачно.

НАПОМЕНА:

За ову тачку правна лица достављају:

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно представништва или огранка страног правног лица (потврда мора обухватати и кривична дела која су у надлежности Вишег суда)
- Уколико потврда Основног суда не обухвата и кривична дела из надлежности Вишег суда, Понуђач је обавезан да уз потврду Основног суда, достави и потврду Вишег суда)
- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду (видети сајт Вишег суда у Београду за казнену евиденцију за правна лица)
- Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а за законског заступника (за све законске заступнике који су уписани у АПР-у). Захтев за издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника.

За ову тачку предузетник доставља:

- Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а. Захтев за издавање се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта понуђача.

Тачка 3. Уверење надлежне Пореске управе Министарства финансија да су измирили доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да су измирили обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврде надлежног пореског органа да се понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде налази у поступку приватизације.

(ПОТВРДА НАДЛЕЖНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СЕ МОРА ДОСТАВИТИ ЗА СВЕ ОГРАНКЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА)

М.П.

ПОНУЂАЧ

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.
ЗЈН**

**ОБРАЗАЦ 7
Страна 2/2**

Б. ДОДАТНИ УСЛОВИ

- 1.** Да располажем неопходним финансијским капацитетом, односно да саму периоду последње три обрачунске године(2014., 2015. и 2016. година), остварио пословни приход у износу који није мањи од укупне вредности понуде без ПДВ-а (збир укупних вредности свих понуђених партија у понуди).

Докази који се достављају **по захтеву** Наручиоца за тачка Б. 1.:

Тачка 1. Наручилац ће извршити проверу података у АПР-у - Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника.

Напомена: уколико се из података Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, не може утврдити пословни приход за период последње три обрачунске године, наручилац задржава право да од понуђача захтева достављање биланса успеха, овереног и потписаног од стране овлашћеног лица понуђача, из кога ће се на несумљив начин утврдити пословни приход.

2. Уз образац 7 понуђач је у обавези да доставити следеће:

А) Доказ/потврду издату од стране произвођача горионика "Weishaupt" да је овлашћен за сервисирање и одржавање горионика произвођача „WEISHAUPT“

ИЛИ

Б) Референц листу да је у последњих 5 година вршио годишње одржавање горионика произвођача Weishaupt, и да за исте није имао нерешених рекламација које се односе на квалитет извршених услуга.

Уколико понуђач уз понуду не достави тражени доказ како је наведено у претходном ставу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

М.П.

ПОНУЂАЧ

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЛНОСТ ПОНУДЕ**ОБРАЗАЦ 8**

На основу Закона о меници („Сл.листФНРЈ“ бр. 104/46 и 18/58, „Сл.лист“ СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, Сл.лист СРЈ“ бр.46/96) и Закона о платним услугама (СЛ.ГЛ.РС 139/2014)

ДУЖНИК:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА:	

**ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице -**

КОРИСНИК: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД", из Београда, Кнегиње Љубице 29 (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену(соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да меницу серијскиброј _____ може попунити у износу од 5% укупне вредности понуде без ПДВ за јавну набавку: **ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА, број МН-23/18.**

Овлашћујемо Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће "Београд", **да попуни меницу на износ од 5% укупне вредности понуде без ПДВ-аи да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски** у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника код свих пословних банака, а у корист Повериоца Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће "Београд", Кнегиње Љубице 29, Београд.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Поверилац може захтевати исплату менице ако:

- Дужник повуче своју понуду после отварања понуде
- Дужник одбије да закључи уговор након што понуда Дужника буде изабрана као најповољнија.
- Дужник не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање
- Након закључења уговора, дужник не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, на начин како је захтевано конкурсном документацијом.

МЕСТО И ДАТУМ

ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.

МОДЕЛ УГОВОРА

ОБРАЗАЦ 9

У Г О В О Р

Закључен између уговорних страна:

1. _____, (назив (навести пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) и седиште Извршиоца), _____ (име и презиме генералог директора/директора), (у даљем тексту: Извршилац), с једне стране (Извршилац наступа да Подизвођачем _____ (назив и седиште подизвођача)

..... (назив понуђача из групе понуђача)
 (назив понуђача из групе понуђача)
 (назив понуђача из групе понуђача)

и

2. **Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће "Београд"**, Београд, Кнегиње Љубице 29, које заступа директор Жељко Милковић, дипл.маш.инж. (у даљем тексту: Наручилац), с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Набавка услуге: ГОДИШЊИ СЕРВИС ГОРИОНИКА, у свему према захтеву Наручиоца из конкурсне документације број МН-23/18 од _____ године и усвојеној понуди Извршиоца код Наручиоца заведеној под бројем XIV-___/___ од __.__.2018. године.

Члан 1.

Након спроведеног поступка за доделу уговора о јавној набавци, уговорне стране сагласно утврђују услове под којима се Извршилац обавезује да изврши, а Наручилац да плати услуге које су предмет овог Уговора у свему према овом Уговору.

Понуда Извршиоца, општи подаци о понуђачу, структура цене и технички услови из конкурсне документације чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Извршилац се обавезује да предметну услугу годишњег прегледа и подешавања горионика изврши у року од _____ дана од добијања писаног позива наручиоца.

Извршилац се обавезује да предметну услугу интервентног одржавања изврши у року од ___ сата рачунајући од добијања писаног позива наручиоца.

Члан 3.

Сви делови који се уграђују морају бити нови.

Уграђени делови морају бити обележени ознаком Извршиоца.

Сви замењени делови морају бити враћени Наручиоцу.

По извршеној услузи, извршилац је дужан да састави Записник о извршеној услузи у који треба да унесе податке о извршеним услугама, времену проведеном на раду, врсти квара, замењеним деловима количини уграђеног материјала и узроку насталог квара.

Овај Записник, мора бити потписан од стране овлашћених представника обе уговорне стране, и исти се Наручиоцу доставља уз фактуру за плаћање, као доказ да је услуга извршена у свему према уговору.

Члан 4.

Извршилац се обавезује да извршење услуге која је предмет овог уговора у уговореном периоду врши по јединичним ценама, а према усвојеној понуди Извршиоца код Наручиоца заведеној под бројем XIV-___/___ од __.__.2018. године:

**1. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА М 5Z D-B -2 комада (СП ЗЕМУН)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

**2. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА MS 7Z-D -2 комада (СП ЗЕМУН)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

3. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAUPT“ ГОРИОНИКА WL 20/2-C – 1 комад (СП ЗЕМУН) СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		

4. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА WM-L20/3-A – 2 комада (СП КОСМАЈ) СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

5. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА WL 20-A – 1 комад (СП КОСМАЈ) СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		

**6. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА G 60/2-A ZM – 2 комада
(СП НОВИ БЕОГРАД)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

**7. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА G8/1-D - 4 комада
(ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ДИРЕКЦИЈА)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 4 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

8. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА RGL 9/1- D - 2 комада
(ЖКП ГСП "БЕОГРАД" ДИРЕКЦИЈА)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 2 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

9. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОНТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА RGL 11/1-D - 3 комада
(СП КАРАБУРМА)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 3 ГОРИОНИКА БЕЗ ПДВ-а		

**10. ГОДИШЊИ СЕРВИС/РЕМОТ „WEISHAURT“ ГОРИОНИКА GL 3/1-E - 1 комад
(СП КАРАБУРМА)
СА ИЗДАВАЊЕМ МЕРНИХ ЛИСТА О АНАЛИЗИ ДИМНИХ ГАСОВА**

Редни број	Опис радова	Јединична цена без ПДВ-а
1	Визуелни спољни преглед горионика	
2	Преглед ВП црева, веза горионик-уљни вод	
3	Преглед спојева ВП црева са уљним водовима	
4	Преглед и чишћење филтера за гориво	
5	Замена дизни (за уљне горионике)	
6	Замена електрода	
7	Преглед и провера заптивености уљних водова	
8	Преглед запорне арматуре (вентил славине)	
9	Демонтажа електромотора и вентилаторског кола	
10	Чишћење вентилаторског кола	
11	Монтажа електромотора и вентилаторског кола	
12	Преглед и провера исправности ВП пумпе	
13	Чишћење филтера на линији горива и ВП пумпи	
14	Преглед и провера спојнице ВП пумпа-вентилаторско коло	
15	Провера уљних водова ВП пумпа-хидраулични склоп (ланцна)	
16	Преглед исправности и функционалности, чишћење хидрауличног склопа (ланцне)	
17	Преглед и чишћење кућишта горионика	
18	Преглед и чишћење стабилизатора пламена горионика	
19	Преглед и чишћење пламене главе горионика	
20	Подешавање односа пламена глава-стабилизатор пламена	
21	Провера исправности и функционалности клапни за ваздух	
22	Чишћење клапни за ваздух	
23	Преглед функционалности гасне клапне	
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА 1 ГОРИОНИК БЕЗ ПДВ-а		

Укупна вредност уговора реализоваће се највише до износа процењене вредности без урачунаог ПДВ-а из Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 23 од 05.07.2018. године. *(вредност ће бити унета у уговор, приликом потписивања истог са изабраним понуђачем)*

Укупна вредност уговора за интервентно одржавање горионика и резервне делове који ће се евентуално уградити при отклањању кварова, из обрасца понуде који чини саставни део овог Уговора, не сме прећи износ од _____ динара без урачунаог ПДВ-а.

Уговореном ценом обухваћени су сви трошкови који терете извршење предметне услуге. Уговорена цена дата је на паритету локације Наручиоца, Београд и њом су обухваћени сви трошкови и порези који терете извршење предметне услуге. Извршилац ће сносити све трошкове и ризике у вези са извршењем услуге.

**Списак делова који би се евентуално уградили при отклањању кварова произвођача
горioniка Weishaupt:**

Редни број	Шифра произвођача Weishaupt	Назив дела	Јединична цена без ПДВ-а
Delovi za gorionike tipa M5Z do MS8Z			
1	11050000112	Postavni pogon 1055/23 230V 50 Hz	
2	11155200127	Dihitung glave gorionika, izmedju kotla i gorionicke prirubnice 242x160	
3	11165200127	Zaptivka 280,5x202	
4	11115101097	Staklo za gledanje plamena	
5	11155208081	Ventilatorsko kolo 248X100 S1 50Hz Gr. 5	
6	11161208141	Ventilatorsko kolo 268X100 S1 50Hz Gr.7-8	
7	601156	Pumpa E4 NC 1069 7P	
8	601152	Pumpa E6 NC 1069 7P	
9	601153	Pumpa E7 NC 1069 7P	
10	601067	Filter za pumpu E4,E6,E7	
11	601059	Semering pumpe E 1063 u. E1069	
12	11101109022	Spojnicna pumpe Bohrung 11,7	
13	21136309032	Spojnicna pumpe 141 mm	
14	11176409032	Spojnicna pumpe 188,5 mm Gr.7-8	
15	11115109017	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR	
16	794290	Patron grejac HLP 230V 88W 1400 mm	
17	491079	Crevo za mazut, za temperature do 150C DN13 1300mm	
18	491082	Crevo za mazut, za temperature do 150C DN20 1300 mm, M30 X 1,5	
19	604598	Elektromagnetni ventil 122K9321 230V 50Hz, 19Watt IP 44G 1/8	
20	604603	Elektromagnetni ventil 121K2423 230V 50Hz, 19Watt, G 1/8	
21	691373	Presostat LGW50 A2P 2,5 -50 mbar	
22	21216310012	Nosac dizne M1Z- MS9Z	
23	21216310207	Elektroda leva M3Z-MS9Z	
24	21216310217	Elektroda desna M3Z-MS9Z	
25	11151214127	Plamena cev M5/1A C.G.	
26	11176214047	Plamena cev M7/1A - G5/2A	
27	11186214037	Plamena cev M8/1A - G5/3A	
28	11151214112	Stabilizator plamena 145x40	
29	11161414052	Stabilizator plamena 145X 40	
30	11186214012	Stabilizator plamena 175X 50	
31	600177	Automatika LAL 2.25 220 -240V	
32	600517	Postolje za automatiku LAL2	
33	11196412012	Foto celija QRB1A	
34	603203	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA C.G.	
35	603158	Visokonaponski kabl 1250 mm	
36	716501	Uticnica FS 870 kabla	
37	51122001010	Dogrejac mazuta EV 2B/01 220-230/380-400V 4,5kW 160Grad 74K bei 100kg/h	
38	51124001000	Dogrejac mazuta EV 2D 220-230/380-400V 13,2kW 160 Grad 81K bei 270kg/h	
39	691119	Temperaturni regulator EmFf- 23 +0+200 Cel	
40	690166	Termostat 1 NT 01 F-0290 F 55 – 17 Schliesstemperatur 55+/-2,8 Grad	
41	691115	Termostat granicni EMF-5U	
42	691120	Regulator teperature ROB 50.221 B27 65-130 C, 220/240 V 50-60 Hz	
43	11256410072	Grejni ulozak 230V 110W	
44	11256410042	Temperaturni davac NTC	
45	709586	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz	
46	11155200672	Visokopritisno crevo, komplet sa holenderima, DN6 600 mm	
47	11276410012	Krst nosaca dizne	
48	11256413012	Razdelni komad (M3Z-MS9Z)	
49	11256413062	Set priključaka za razdelni komad i magnetne ventile, M3Z - M5Z	
50	11276413022	Set priključaka za razdelni komad i magnetne ventile, MS7Z-MS9Z	

51	460010	Ležaj (6204 LLUC3/5K DIN 625)	
delovi za gasne i kombinovane gorionike veličine 3-11			
52	11050000142	Servo motor 1055/80 230V 50-60Hz E	
53	11151200097	Dihtung glave gorionika, izmedju kotla i gorionicke prirubnice 210 X 160	
54	15170700057	Zaptivka 330x255	
55	11197400077	dihtung 380 x 302,5	
56	11115101097	Staklo za gledanje plamena	
57	651418	Postavni pogon SQM10.16562 220-240V 50-60Hz 42 Sek	
58	21135308071	Ventilatorsko kolo 218X 90 S1 50Hz Gr.3	
59	11161208141	Ventilatorsko kolo 268X100 S1 50Hz Gr.7-8	
60	11197408201	Ventilatorsko kolo 330X100 S1 50Hz Gr.9	
61	21150408141	Ventilatorsko kolo 345X100 S1 50Hz Gr. 10/11 i Gr. 50	
62	601898	Pumpa AEV 97C 7213 3P	
63	601150	Pumpa J6 CCE 1002 5P	
64	601050	Pumpa TA2C 4010-6w	
65	601052	Pumpa TA4C 4010-6w	
66	601102	Ulozak filtera za pumpe Suntec AL75, AE97, AT275 C.G.	
67	601066	Filter za pumpu J3,J4,J6,J7 C.G.	
68	601067	Filter za pumpu E4,E6,E7	
69	601060	Semering J1001 und 1002	
70	601027	Semering TA Revision 2,5,6	
71	11101109022	Spojnicna pumpe Bohrung 11,7	
72	11178209012	Spojnicna pumpe 63 X D 35 Bohrung 12	
73	11176409032	Spojnicna pumpe 188,5 mm Gr.7-8	
74	11197409012	Spojnicna pumpe 200 mm RL9-RGMS11	
75	11115109017	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR Perbunan	
76	491031	Crevo DN13 1300mm, G 1/2	
77	491033	Crevo DN20 1300mm, M 30 X 1,5	
78	491035	Crevo DN25 1300mm, M 38 X 1,5	
79	11187415012	Regulator pritiska ulja u glavi gorionika	
80	640096	presostat tip DSA46 F001 1 - 10 bar, 10A/250V	
81	15132714337	Elektroda Kanthal A-1	
82	15132714357	Jonizaciona elektroda za nadzor plamena G8	
83	15532714207	Elektroda gorionika	
84	11197410077	Elektroda Kanthal A-1	
85	11197410087	Elektroda Kanthal A-1	
86	15132714397	Plamena cev G3/1A	
87	11186214057	Plamena cev G7/2A	
88	16120814717	Plamena cev UG2/1A	
89	16130914017	Plamena cev UG3/1A	
90	15132714262	stabilizator plamena 100KX 40 G3/GL3	
91	15132714162	stabilizator plamena 133x90	
92	15170714212	stabilizator plamena 120x50	
93	15170714102	stabilizator plamena 213x110	
94	15170714202	stabilizator plamena 213x120	
95	15890714032	Stabilizator plamena 270x70	
96	16130814442	Stabilizator plamena 315x155	
97	15190714052	Stabilizator plamena 130x70	
98	19110714022	Stabilizator plamena 155x70	
99	600255	Automatika LFL 1.333 220/240V 50-60Hz	
100	600516	Postolje za automatiku LFL AGM 410490550	
101	600501	Foto celija Q RA2 (UV-Zelle)	
102	603203	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA	
103	603158	Visokonaponski kabl 1250 mm	
104	716501	Uticnica FS 870 kabla	
105	605942	blok ventil Dungs DMV-D 512/11 Nr. 1211 220-240V AC 50-60Hz C.G.	
106	605943	Magnetna spulna 520/11, 5040/11, 5050/11 Nr. 1212 220-240V AC 50-60Hz	

107	625026	Magnetna spulna 5080/12 220-240V 50-60Hz	
108	691161	Temperaturna sonda Pt100 200mm Ø9	
109	691162	Temperaturna sonda Pt100 400mm Ø9	
110	690345	Tropoložajni regulator KS40-108-9090M 110-230V ; 50-60Hz	
111	709586	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz	
112	605580	Kontrola nepropusnosti DUNGS VPS 504 S04	
113	605206	Dupli magnetni ventil DUNGS DMV-D 512/11	
delovi za gorionike WL20-A			
114	651026	Postavni pogon W-ST01/4 220V-230V 50Hz WL10 WL20	
115	601857	Pumpa ALE 30C 9336 4P0500R 4-18bar	
116	14201309012	Kuplung WL10/WL20	
117	24120010277	Elektroda za paljenje WL20/3, WL20Z/3	
118	600259	Automatika LOA24.171 220-240V 50-60Hz B27	
119	14201312142	Foto celija QRB1B 2-pollg	
120	709586	Merac casova rada, Typ H37.2 187-264VAC 50Hz	
delovi za gorionike G60/2-A			
121	651418	Postavni pogon SQM45.291A9 3Nm	
122	21160401147	dihtung 8x470/520x441,5	
123	691382	Presostat GW 150 A6/1 10,0 - 150 mbar	
124	691373	Presostat LGW50 A2P 2,5 -50 mbar	
125	21160414012	plamena cev G60/2-NR	
126	29060414172	Stabilizator plamena H1-230KX70	
127	11197410077	Elektroda Kanthal A-1 leva	
128	11197410087	Elektroda Kanthal A-1 desna	
129	600501	Foto celija QRI 2 B2.B180B C.G.	
130	600331	Napajanje za digitalnu automatiku W-FM 100/200 AGG 5.220 230V C.G.	
131	603203	Tiristorski uredjaj za paljenje gorionika Typ W-ZG02 230V 100VA C.G.	
132	603158	Visokonaponski kabl 1250 mm lang silikon schwarz	
133	625026	Magnetna spulna 5080/12 220-240V 50-60Hz C.G.	
134	691379	Presostat GW 150 A5/1 10 - 150 mbar DMV 503-5125 C.G.	
135	21760414177	Stabilizator plamena H1 345x235 perforiran	
136	21750414137	Zavrtnaj M6 x 40 DIN 912 A2	
137	441048	Zaptivka 6,5x12x1,5 DIN 2690	
138	29060414227	Stabilizator plamena konični 230Kx70 G60, RGL60	
139	18127414327	Distancer 12x70 Gr.60+70	
140	402396	Zavrtnaj M6 x 90 DIN 912 A4-70	
141	411308	Navrtka M6 DIN 6925 A4-70	
142	600255	Automatika LFL 1.333 220/240V 50-60Hz	
143	600516	Postolje za automatiku LFL AGM 410490550	
144	651418	Postavni pogon SQM10.16562 220-240V 50-60Hz 42 Sek	
145	460058	Kuglični ležaj 6209-VV C3/5K DIN 625	
146	491233	Fleksibilno gasno crevo DN20 500mm	
147	21730426022	Utikač GW 4-polni	
Delovi za gorionik WM - L20/3			
148	21115301157	Staklo za gledanje plamena (T natur)	
149	21110401132	Poklopac (WM 10)	
150	21120401077	Zaptivka (WM10, WM20)	
151	21130401077	Osovina (14x277 Gr.30)	
152	431604	Osigurac (10 DIN 6799 St)	
153	401701	Zavrtnaj (M12x70 DIN 931 8.8 A3G)	
154	412401	Navrtka (M12 DIN 1587 -6)	
155	21120401057	Dihtung glave gorionika, između kotla i gorionicke prirubnice	
156	21110401052	Uvodnica za kabel	
157	21120402037	Prigušivac buke u usisniku gorionika	
158	21120402117	Staklo (D52 WM20)	
159	21520507010	Elektromotor gorionika, trofazni, napon 3~230/400 V, frekvenca 50,sa odgovarajucom prirubnicom za montažu na gorionik	

160	490316	Feder (A 6x 6x 45 DIN 6885 C45K)	
161	21120408011	Ventilatorsko kolo (TS-S 268x104 S1 50Hz blau)	
162	460012	Ležaj (6206 LLUC3/5K DIN 625)	
163	21130402042	Usisna mreža (68x284,5mm Gr.30, WM 20)	
164	21120402077	Klapna za vazduh (WM20 2x89,7x289)	
165	651483	Postavni pogon (STE50 1,2NM W-FM 50/54 Luft 230V, WM10+20)	
166	490157	Podloška (3x3,7 DIN 6888 C45K)	
167	21120402052	Osovina (WM20 vorm)	
168	499291	Podloška (GTM 1828-015S)	
169	465019	Podloška (19,3x28,8x0,3)	
170	499289	Čaura (GFM 1820-12)	
171	21110402187	Zavrtanj (M5x12)	
172	21110402047	Poluga (WM10, WM20, WM30)	
173	21110402192	Poluga (75mm WM10-WM30)	
174	604480	Elektro magnetni ventil (121Z2323 230V50Hz/240V60Hz 240V 60Hz 9Watt)	
175	604453	Magnetna špulna (483764 T1 230V50Hz,240V60Hz)	
176	452291	Navrtka (XGE06-LLR G 1/8A A3C)	
177	440027	Zaptivni prsten (A 10x13,5x1 DIN 7603Cu)	
178	21120413017	Razdelni komad (WM-L20)	
179	15551813042	Čep (G 1/8A)	
180	452877	Čep (XHS G 1/8 A TN A3C)	
181	21110406018	Lokalni uljni vod na gorioniku	
182	452292	Navrtka (XGE08-LLR G 1/8A A3C)	
183	604800	Elektro magnetni ventil (6027 NC DN3 220-240V 50Hz)	
184	604750	Elektromagnetna špulna za dupli magnetni ventil (220-240V 50Hz)	
185	11135185112	Navrtka (8 X G1/8 X 3 Scheneidring DPR 8-L und Mutter M 8-L)	
186	452264	Navrtka (XGE 08-LR G 1/4-A St)	
187	440010	Zaptivka (A 13,5X17X1,5 DIN 7603 Cu)	
188	601151	Pumpa (J7 CCE 1002 4P)	
189	11101109022	Spojnica pumpe	
190	11115109017	Gumeni krst Gr. 1-40 NBR Perbunan)	
191	21140209012	Spojnica pumpe (235mm L40Z Pumpe J7,E7)	
192	453250	Prik. za crevo (DN13)	
193	491031	Crevo (DN13 1300lg)	
194	21020110012	Visokopritisno crevo, komplet sa holenderima	
195	11186214037	Plamena cev (WM-L20/3, M8/1A, G5/3A)	
196	21120414012	Stabilizator plamena (WM20)	
197	21110410107	Nosač elektroda	
198	21110410047	Elektroda za paljenje (WM-L10)	
199	21110411032	Visokonaponski kabl	
200	21120410017	Krst nosaca dizne (WM-L20 GD-AISI9Cu3)	
201	21110410097	Nosač (2X72X30)	
202	21120410022	Nosač dizne (WM-L20)	
203	612233	Dizna (SS 60 10,00 GPH)	
204	600408	Pokazno - posluživačka jedinica ABE za gorionike sa programatorom W-FM50/54	
205	21120412012	Poklopac programatora (WM20)	
206	21110412037	Distancer (W-FM WM10)	
207	600410	Elektronski programator (W-FM 50 230V 50-60Hz)	
208	21110412082	Foto ćelija (QRB1A WM-L W-FM50)	
209	600566	Držać fotoćelije	
210	24105001032	Nosač	
211	600406	Kabl za priključenje (W-FM 50/54 2 Meter)	
212	21710412022	Kabl za priključenje (W-FM WM10)	
213	21130612022	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X7-01 Stufe 2, 1100mm lang)	
214	21130612032	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X7-02 Stufe 3, 1100mm lang)	
215	21120412032	Kabl za priključenje (W-FM Stecker X8-02)	

216	21710412092	Kabl za priključenje (W-FM50)	
217	21770411032	Tiristorski uređaj za paljenje gorionika	
218	21720411017	Zaptivka	
219	21110401062	Ugrađeni mikroprekidac na prirubnici gorionika	
220	716413	Utikač (W-FM Stecker X10-05 Flammenfühler QRB)	
221	716415	Utikač (W-FM Stecker Brennstoffzähler)	
222	493391	Uložak filtera za lož ulje	
223	493384	Zaptivni prsten	
224	601529	Uložak filtera pumpi SPF/SPZ, BAS/ZAS	
225	445126	Zaptivni prsten (80 x 2,5 FKM80 DIN ISO 3601)	
226	641157	Manometar (0-6bar RF 63 G 1/4)	

Уговорена цена дата је на паритету локације Наручиоца, Београд и њом су обухваћени сви трошкови и порези који терете извршење предметне услуге.

Извршилац ће сносити све трошкове и ризике у вези са извршењем услуге.

Члан 5.

Промена уговорене цене могућа је након протеча 3 месеца од дана потписивања уговора за проценат раста или пада за више од 5% вредности динара у односу на ЕУР-о од дана потписивања уговора по просечном средњем курсу НБС-а (ЕУР-а/ДИН) за месец који предходи месецу у коме је поднет захтев за промену цена (просечан месечни девизни курс узима се са званичног сајта НБС).

Уколико у току уговореног периода на тржишту наступе наведене околности, Извршилац има право да по једном од основа наведених у структури цене поднесе захтев за промену цене.

У случају пада цене, Извршилац је дужан да на захтев Наручиоца достави сагласност на промену цене.

Извршење услуге по новој цени Извршилац може да врши искључиво после пријема писане сагласности Наручиоца, којом се, од тачно наведеног датума, дозвољава извршење услуге по новим ценама Извршиоца.

Наручилац и Извршилац су дужни да обавештења за промену цена доставе у року од 10 дана од дана пријема захтева.

Евентуална промена јединичне цене из усвојене понуде Извршиоца у смислу претходних ставова овог члана могућа је само уз сагласност свих уговорних страна уз обавезно сачињен Анекс уговора, а важећа је за извршење услуге наручене након закључења Анекса.

Уколико је образац структуре цене потписан и оверен али непопуњен или делимично попуњен (није наведен ниједан од елемената који утичу на формирање понуђене цене) Извршилац неће имати право да поднесе захтев за промену цене.

Члан 6.

Наручилац не прихвата додатне услуге.

Члан 7.

Извршилац се обавезује да на име гаранције **за добро извршење посла**, приликом потписивања уговора Наручиоцу преда 1 (једну) потписану и оверену сопствену меницу, без означавања доспелости и меничне своте, као гаранцију за добро извршење посла (уредно извршење својих обавеза).

Истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Извршилац се обавезује да Наручиоцу преда: менично писмо (овлашћење) за Наручиоца, да Наручилац може поупнити меницу на износ од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а из члана 4. уговора у случају неуредног извршења обавеза од стране Извршиоца, **са роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора**, копију картона депонованих потписа овлашћених лица - оверену од стране банке, не старији од шест месеци и Захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке.

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране истог лица које је наведено у картону депонованих потписа.

Наручилац има право да наплати меницу за добро извршење посла у свим ситуацијама када Извршилац не поштује уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен, као што је: неизвршење услуге, делимично извршење услуге, кашњење у извршењу услуге дуже од 10 (десет) календарских дана, не решавање рекламација у уговореном року, ангажовање као подизвођача лица које није навео у понуди, као и било које друго непоступање на које се Извршилац, уговором обавезао.

Уколико не наступе горе наведене околности, Наручилац је дужан да **након истека рока важења меничног овлашћења, без одлагања, меницу врати Извршиоцу.**

Извршилац може уместо менице за добро извршење посла доставити банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, без приговора, безусловну и плативу на први позив са роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора на износ од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, и која мора, бити наплатива у ситуацијама дефинисаним у члану 7. став 4. овог Уговора.

Наручилац неће наплатити средство за добро извршење посла у ситуацијама када је до кашњења у извршењу услуге дошло услед наступања околности (виша сила) које онемогућавају Извршиоца да изврши посао у уговореном року, или наступања других објективних околности које су наступиле после закључења уговора (настале независно од воље Извршиоца), а које Извршилац није никако могао избећи, отклонити, предвидети, о чему Извршилац мора да достави доказ.

Извршилац се обавезује да у случају да средство финансијског обезбеђења буде наплаћено, достави под истим условима, уколико то захтева Наручилац, ново средство финансијског обезбеђења у висини од 10 % нереализованог износа укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Све трошкове добијања, продужења и активирања гаранција сноси Извршилац.

Рок за достављање нове банкарске гаранције или менице је 7 дана од дана добијања писаног позива Наручиоца за доставу исте.

Члан 8.

Извршилац се обавезује да на име гаранције за отклањања недостатака у гарантном року, приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда 1 (једну) потписану и оверену сопствену меницу, без означања доспелости и меничне своте, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Извршилац се обавезује да Наручиоцу преда: менично писмо (овлашћење) за Наручиоца, да Наручилац може попунити меницу на износ од 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а из члана 4. уговора у случају неуредног извршења обавеза од стране Извршиоца, **са роком важења 30 дана дужим од истека гарантног периода;** копију картона депонованих потписа овлашћених лица - оверену од стране банке, не старији од шест месеци и Захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке.

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране истог лица које је наведено у картону депонованих потписа.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року у свим ситацијама када Извршилац не поштује све уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен, као што је: неотклањање неисправности у гарантном року.

Извршилац може уместо менице, приликом потписивања уговора, доставити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду неопозиву, без приговора, безусловну и плативу на први позив на износ од 5 % од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од истека гарантног периода и која мора, бити наплатива у ситуацијама дефинисаним у члану 8. став 4. овог Уговора.

Уколико не наступе горе наведене околности, Наручилац је дужан да након истека рока средства обезбеђења, без одлагања, исто врати Извршиоцу.

Наручилац неће наплатити средство за отклањања недостатака у гарантном року у ситуацијама када је до отклањања недостатака у гарантном периоду дошло услед наступања околности (виша сила) и у ситуацијама када су недостаци настали чињењем од стране Наручиоца.

Извршилац се обавезује да у случају да средство финансијског обезбеђења буде наплаћено, достави под истим условима, уколико то захтева Наручилац, ново средство финансијског обезбеђења у висини од 5 % нереализованог износа уговора без ПДВ-а.

Све трошкове добијања, продужења и активирања гаранција сноси Извршилац.

Рок за достављање нове банкарске гаранције или менице је 7 дана од дана добијања писаног позива Наручиоца за доставу исте.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на следећи начин:

- укупна вредности поруџбенице, са укљученим ПДВ-ом, у року од 45 дана од дана достављања исправне фактуре Наручиоцу на плаћање.

- Уз фактуру за плаћање Извршилац доставља доказ да је услуга извршена.

Доказ из претходног става представља Записник о извршеној услузи које су дужни потписати представници обе уговорне стране, у складу са чланом 3. овог Уговора.

Члан 10.

У случају да Извршилац својом кривицом не изврши уговорену услугу у року предвиђеном у члану 2. уговора, сагласан је да му Наручилац обрачуна и наплати уговорну казну у висини од 1 % од

вредности неизвршене услуге, за сваки дан закашњења, с тим да укупна вредност уговорне казне не пређе износ од 5% уговорене вредности.

Наручилац има право да услед задоцњења у испуњењу уговорене обавезе, захтева наплату уговорне казне, без обавештења Извршиоца о задржавању тог права.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 11.

У случају да Извршилац не изврши уговорену услугу квалитетно и стручно и у складу са законским прописима, стандардима који важе за ову врсту услуга, дужан је да Наручиоцу надокнади евентуално причињену штету, у складу са Законом о облигационим односима.

Гарантни период на уграђене делове је _____ рачунајући од дана уградње.

Извршилац је дужан да отклони све неисправности које подлежу гаранцији, о свом трошку.

Извршилац је дужан да отклони све неисправности у разумном року, а најкасније 10 дана од пријема писаног позива Наручиоца за отклањање неисправности.

Извршилац се ослобађа обавезе отклањања неисправности ако је иста последица неправилног одржавања или последица више силе.

Члан 12.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а почетак реализације ће почети у року од _____ дана од дана писаног позива Наручиоца (средина III квартала 2018.године).

Овај уговор се закључује на период од годину дана или до испуњења финансијске вредности, зависно од тога шта пре наступи.

Наручилац и Извршилац могу се пре истека важности овог Уговора, а услед повећања обима предмета набавке, сагласном изјавом воља закључити Анекс уговора, без спровођења поступка јавне набавке, с тим да вредност повећаног обима не може прећи више од 5% вредности овог Уговора.

Обавезе из овог уговора, које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 13.

Сви спорови из овог Уговора решаваће се првенствено споразумно.

У случају да спор не може бити решен на начин из претходног става овог члана, за његово решавање надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 14.

Промене овог Уговора важиће уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен Анекс Уговора.

Члан 15.

За све што није обухваћено овим Уговором примењиваће се Закон о облигационим односима.

Члан 16.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих Извршилац задржава 2 (два), а Наручилац 5 (пет) примерака.

ЗА ИЗВРШИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

Жељко Милковић, дипл.маш.инж.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће му изрећи негативну рефренцу и реализовати достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде.

VIII МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници („Сл.листФНРЈ“ бр. 104/46 и 18/58, „Сл.лист“ СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, Сл.лист СРЈ“ бр.46/96) и Закона о платним услугама (СЛ.ГЛ.РС 139/2014)

ДУЖНИК: _____
Ул.: _____
Матични бр: _____
ПИБ: _____
Текући рачун: _____

ИЗДАЈЕ

ПОВЕРИОЦУ: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“
Ул. Кнегиње Љубице бр. 29, Београд
Матични бр: 07022662
ПИБ: 100049398
Текући рачун: 105-500122-59

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ за Повериоца бланко, соло меницеца добро извршење посла

Предајемо Вам _____ бланко, соло меницу бр. _____, плативу по виђењу и овлашћује се _____ као Поверилац да у случају неиспуњења обавеза Дужника из Уговора бр. _____ од _____ године, **може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима, извршити наплату са рачуна** Дужника – Издаваоца менице из његових новчаних средстава у износу **10%** од укупно уговорене вредности без ПДВ-а. **Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора.**

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у року трајања или након доспећа обавеза по основу предметног Уговора дође до: промене лица овлашћених за располагање на средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Датум издавања овлашћења:

_____ године.

IX МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

На основу Закона о меници („Сл.листФНРЈ“ бр. 104/46 и 18/58, „Сл.лист“ СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, Сл.лист СРЈ“ бр.46/96) и Закона о платним услугама (СЛ.ГЛ.РС 139/2014)

ДУЖНИК: _____
Ул.: _____
Матични бр: _____
ПИБ: _____
Текући рачун: _____

ИЗДАЈЕ

ПОВЕРИОЦУ: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“
Ул. Кнегиње Љубице бр. 29, Београд
Матични бр: 07022662
ПИБ: 100049398
Текући рачун: 105-500122-59

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ за Повериоца бланко, соло менице за отклањање недостатака у гарантном року

Предајемо Вам _____ бланко, соло меницу бр. _____, плативу по виђењу и овлашћује се _____ као Поверилац да у случају неиспуњења обавеза Дужника из Уговора бр. _____ од _____ године, **може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима, извршити наплату са рачуна Дужника – Издаваоца менице из његових новчаних средстава у износу 5% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а. Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека гарантног периода.**

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у року трајања или након доспећа обавеза по основу предметног Уговора дође до: промене лица овлашћених за располагање на средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Датум издавања овлашћења:

_____. године.